


Кабельная продукция

краткий номенклатурный каталог



СОДЕРЖАНИЕ

Кабели силовые для стационарной прокладки	2
Кабели контрольные	3
Кабели управления	5
Кабели и провода монтажные	7
Кабели монтажные гибкие ЭПОКС	10
Кабели для погружных нефтяных электронасосов	12
Провода и кабели бортовые	13
Кабели судовые и морские	14
Кабели и провода установочные	14
Кабели измерительные	16
Кабели для водопогружных электродвигателей	17
Провода обмоточные для водопогружных электродвигателей	17
Провода для радио- и электроустановок	17
Кабели радиочастотные	18
Кабели и шнуры телефонные и связи	18
Провода для тепловозов и других единиц подвижного состава	18
Перечень кабельной продукции, входящий в номенклатуру изделий военного назначения	19
Перечень кабельной продукции для атомных станций и ядерных установок	21
Алфавитный указатель	22

КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ	МАРКА	ЧИСЛО ЖИЛ	НОМИНАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ ЖИЛ, мм ²	
			0,66 кВ	1 кВ
ТУ16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012 Код ОКПД2 27.32.13.111	ВВГ ВВГнг(А)	1	1,5 - 35 ок 1,5 - 50 мк	1,5 - 35 ок 1,5 - 95 мк
	ВВГЭ ВВГЭнг(А)	2; 3; 4; 5	1,5 - 35 ок 1,5 - 50 мк	1,5 - 35 ок 1,5 - 70 мк
	ВВГ-П ВВГ-Пнг(А)	2; 3	1,5 - 6 ок 1,5 - 6 мк	1,5 - 6 ок 1,5 - 6 мк
	ВБШв ВБШвнг(А)	2; 3; 4; 5	1,5 - 35 ок 1,5 - 50 мк	1,5 - 35 ок 1,5 - 70 мк
ТУ 16.К13-030-2003 ГОСТ 31996-2012 Код ОКПД2 27.32.13.111	ВВГ-ХЛ ВВГнг(А) ВВГнг(А)-ХЛ ВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS-ХЛ	1	1,5 - 35 ок 1,5 - 50 мк	1,5 - 35 ок 1,5 - 95 мк
	ВВГз-ХЛ ВВГэнг(А) ВВГэнг(А)-ХЛ ВВГэнг(А)-LS ВВГэнг(А)-LS-ХЛ	2; 3; 4; 5	1,5 - 35 ок 1,5 - 50 мк	1,5 - 35 ок 1,5 - 70 мк
	ВВГЭ-ХЛ ВВГэнг(А) ВВГэнг(А)-ХЛ ВВГэнг(А)-LS ВВГэнг(А)-LS-ХЛ	1	1,5 - 35 ок 1,5 - 50 мк	1,5 - 35 ок 1,5 - 95 мк
	ВВГЭз-ХЛ ВВГээнг(А) ВВГээнг(А)-ХЛ	2; 3; 4; 5	1,5 - 35 ок 1,5 - 50 мк	1,5 - 35 ок 1,5 - 70 мк
	ВВГ-П-ХЛ ВВГ-Пнг(А) ВВГ-Пнг(А)-ХЛ ВВГ-Пнг(А)-LS ВВГ-Пнг(А)-LS-ХЛ	2; 3	1,5 - 6 ок 1,5 - 6 мк	1,5 - 6 ок 1,5 - 6 мк
	ВБШв-ХЛ ВБШвнг(А) ВБШвнг(А)-ХЛ ВБШвнг(А)-LS ВБШвнг(А)-LS-ХЛ	2; 3; 4; 5	1,5 - 35 ок 1,5 - 50 мк	1,5 - 35 ок 1,5 - 50 мк
	ВБШвз-ХЛ ВБШвзнг(А) ВБШвзнг(А)-ХЛ ВБШвзнг(А)-LS-ХЛ			
ТУ 16.К13-022-95 ГОСТ 31996-2012 Код ОКПД2 27.32.13.111	ВКБШв ВКБШв-ХЛ ВКБШвнг(А) ВКБШвнг(А)-ХЛ	2; 3; 4; 5	1,5 - 16 ок	1,5 - 16 ок
	ВКБШвнг(А)-LS ВКБШвнг(А)-LS-ХЛ	2; 3; 4; 5	1,5 - 6 ок	1,5 - 6 ок
	ВКБШвнг(А)-FRLS ВКБШвнг(А)-FRLS-ХЛ			
ТУ16.К71-310-2001 ГОСТ 31996-2012 Код ОКПД2 27.32.13.111	ВВГнг(А)-LS ВВГэнг(А)-LS	1	1,5 - 35 ок 1,5 - 50 мк	1,5 - 35 ок 1,5 - 95 мк
		2; 3; 4; 5	1,5 - 35 ок 1,5 - 50 мк	1,5 - 35 ок 1,5 - 70 мк
	ВВГ-Пнг(А)-LS	2; 3	1,5 - 16 ок 1,5 - 16 мк	1,5 - 16 ок 1,5 - 16 мк
	ВБШвнг(А)-LS	2; 3; 4; 5	1,5 - 35 ок 1,5 - 50 мк	1,5 - 35 ок 1,5 - 70 мк
ТУ16.К71-337-2004 ГОСТ 31996-2012 Код ОКПД2 27.32.13.111	ВВГнг(А)-FRLS ВВГэнг(А)-FRLS	1	1,5 - 35 ок 1,5 - 50 мк	1,5 - 35 ок 1,5 - 95 мк
		2; 3; 4; 5	1,5 - 35 ок 1,5 - 50 мк	1,5 - 35 ок 1,5 - 70 мк
	ВБШвнг(А)-FRLS	2; 3; 4; 5	1,5 - 35 ок 1,5 - 50 мк	1,5 - 35 ок 1,5 - 70 мк

КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ	МАРКА	ЧИСЛО ЖИЛ	НОМИНАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ ЖИЛ, мм ²	
			0,66 кВ	1 кВ
ТУ16.К71-304-2001 ГОСТ 31996-2012 Код ОКПД2 27.32.13.111	ППГнг(А)-HF ППГЭнг(А)-HF	1 2; 3; 4; 5	1,5 - 35 ок 1,5 - 50 мк 1,5 - 35 ок 1,5 - 50 мк	1,5 - 35 ок 1,5 - 95 мк 1,5 - 35 ок 1,5 - 70 мк
Продукция изготавливается по Лицензионному договору (патентообладатель ОАО «ВНИИКП»)				
	ПБПнг(А)-HF	1 2; 3; 4; 5	— 1,5 - 35 ок 1,5 - 50 мк	1,5 - 35 ок 1,5 - 95 мк 1,5 - 35 ок 1,5 - 70 мк
	ПвПГнг(А)-HF	1 2; 3; 4; 5	— —	1,5 - 35 ок 1,5 - 95 мк 1,5 - 35 ок 1,5 - 70 мк
ТУ16.К71-339-2004 ГОСТ 31996-2012 Код ОКПД2 27.32.13.111	ПБПнг(А)-FRHF	2; 3; 4; 5	1,5 - 35 ок 1,5 - 50 мк	1,5 - 35 ок 1,5 - 70 мк
Продукция изготавливается по Лицензионному договору (патентообладатель ОАО «ВНИИКП»)	ПвБПнг(А)-FRHF	2; 3; 4; 5	—	1,5 - 35 ок 1,5 - 70 мк
	ППГнг(А)-FRHF ППГЭнг(А)-FRHF	1 2; 3; 4; 5	1,5 - 35 ок 1,5 - 50 мк 1,5 - 35 ок 1,5 - 50 мк	1,5 - 35 ок 1,5 - 95 мк 1,5 - 35 ок 1,5 - 70 мк
	ППГ-Пнг(А)-FRHF ПвПГ-Пнг(А)-FRHF	2; 3	1,5 - 6 ок 1,5 - 6 мк	1,5 - 6 ок 1,5 - 6 мк
	ПвПГнг(А)-FRHF ПвПГЭнг(А)-FRHF	1 2; 3; 4; 5	— —	1,5 - 35 ок 1,5 - 95 мк 1,5 - 35 ок 1,5 - 70 мк
ТУ16.К71-341-2004 ГОСТ 31996-2012 Код ОКПД2 27.32.13.111	ПвВГнг(А)-FRLS ПвПГнг(А)-HF-LOCA ПвПГнг(А)-FRHF-LOCA	1	—	1,5 - 16 ок 1,5 - 95 мк
Продукция изготавливается по Лицензионному договору (патентообладатель ОАО «ВНИИКП»)	ПвПГЭнг(А)-HF-LOCA ПвПГЭнг(А)-FRHF-LOCA	3; 4; 5	—	1,5 - 16 ок 1,5 - 70 мк

КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ	МАРКА	ЧИСЛО ЖИЛ	НОМИНАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ ЖИЛ, мм ²
ГОСТ 1508-78 Код ОКПД2 27.32.13.143	КВВГ КВВГЭ КВББШВ КВВГз	4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37; 52; 61 4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37 4; 7; 10 4, 5	0,75; 1,0; 1,5 2,5 4; 6 0,75; 1; 1,5; 2,5; 4; 6
ТУ 16.К13-030-2003 ГОСТ 26411-85 Код ОКПД2 27.32.13.143	КВВГз КВВГ-ХЛ КВВГз-ХЛ КВВГЭ-ХЛ КВВГЭз-ХЛ КВББШв-ХЛ КВББШвз-ХЛ КВВГнг(А) КВВГэнг(А) КВВГЭнг(А) КВВГЭэнг(А) КВББШвнг(А) КВББШвэнг(А)	2; 3; 4; 5; 7; 8; 10; 12; 14; 19; 27; 37; 52; 61 2; 3; 4; 5; 7; 8; 10; 12; 14; 19; 27; 37; 52 2; 3; 4; 5; 7; 8; 10 2; 3; 4; 5; 7; 8; 10 2; 3; 4; 5 2; 3; 4; 5; 7; 8; 10 2; 3; 4; 5; 7; 8; 10 2; 3; 4; 5; 7; 8; 10 2; 3; 4; 5	0,75; 1,0; 1,5 2,5 4; 6 10 0,75; 1,0; 1,5 2,5 4; 6 10

КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ	МАРКА	ЧИСЛО ЖИЛ	НОМИНАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ ЖИЛ, мм ²
ТУ 16.К13-030-2003	KBBГнг(А)-ХЛ	2; 3; 4; 5; 7; 8; 10; 14; 19; 27; 37; 52; 61	0,75; 1,0; 1,5
ГОСТ 26411-85	KBBГзнг(А)-ХЛ		
Код ОКПД2 27.32.13.143	KBBГЭнг(А)-ХЛ	2; 3; 4; 5; 7; 8; 10; 12; 14; 19; 27; 37; 52	2,5
	KBBГЭнг(А)-ХЛ	2; 3; 4; 5; 7; 8; 10	4; 6
	KBBБШвнг(А)-ХЛ	2; 3; 4; 5	10
	KBBБШвнг(А)-ХЛ		
	KBBГ-П		
	KBBГ-П-ХЛ		
	KBBГ-Пнг (А)	2; 3; 4	0,75; 1,0; 1,5; 2,5
	KBBГ-Пнг(А)-ХЛ		
	KBBГ-Пнг(А)-LS		
	KBBГ-Пнг(А)-LS-ХЛ		
	KBBГнг(А)-LS	2; 3; 4; 5; 7; 8; 10; 12; 14; 19; 27; 37; 52; 61	0,75; 1,0; 1,5
	KBBГзнг(А)-LS		
	KBBГЭнг(А)-LS	2; 3; 4; 5; 7; 8; 10; 12; 14; 19; 27; 37; 52	2,5
	KBBГЭнг(А)-LS	2; 3; 4; 5; 7; 8; 10	4; 6
	KBBБШвнг(А)-LS	2; 3; 4; 5	10
	KBBБШвнг(А)-LS		
	KBBГнг(А)-LS-ХЛ	2; 3; 4; 5; 7; 8; 10; 12; 14; 19; 27; 37; 52; 61	0,75; 1,0; 1,5
	KBBГзнг(А)-LS-ХЛ		
	KBBГЭнг(А)-LS-ХЛ	2; 3; 4; 5; 7; 8; 10; 12; 14; 19; 27; 37; 52	2,5
	KBBГЭнг(А)-LS-ХЛ	2; 3; 4; 5; 7; 8; 10	4; 6
	KBBБШвнг(А)-LS-ХЛ	2; 3; 4; 5	10
	KBBБШвнг(А)-LS-ХЛ		
ТУ 16.К71-310-2001			
ГОСТ 26411-85			
Код ОКПД2 27.32.13.143	KBBГнг(А)-LS	4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37; 52; 61	0,75; 1,0; 1,5
Продукция изготавливается по Лицензионному договору (патентообладатель ОАО «ВНИИКП»)	KBBГЭнг(А)-LS	4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37	2,5
		4; 7; 10	4; 6
ТУ 16.К71-337-2004			
ГОСТ 26411-85			
Код ОКПД2 27.32.13.143	KBBГнг(А)-FRLS	4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37	0,75; 1,0; 1,5
Продукция изготавливается по Лицензионному договору (патентообладатель ОАО «ВНИИКП»)	KBBГЭнг(А)-FRLS	4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37	2,5
		4; 7; 10	4; 6
ТУ 16.К13-021-95			
ГОСТ 26411-85	KVKБШв	2; 3; 4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37	0,75; 1,0; 1,5; 2,5
Код ОКПД2 27.32.13.143	KVKБШвнг(А)	2; 3; 4; 5; 7; 10; 14; 19	4; 6
	KVKБШвнг(А)-LS	2; 3; 4; 5	10
	KVKБШв-ХЛ	2; 3; 4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37	0,75; 1,0; 1,5; 2,5
	KVKБШвнг(А)-ХЛ	2; 3; 4; 5; 7; 10; 14; 19	4; 6
	KVKБШвнг(А)-LS-ХЛ	2; 3; 4; 5; 7; 10; 14; 19	4; 6
	KVKБШвнг(А)-FRLS	2; 3; 4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37	0,75; 1,0; 1,5
	KVKБШвнг(А)-FRLS-ХЛ	2; 3; 4; 5; 7; 10; 14; 19	2,5
		2; 3; 4; 5; 7; 10	4; 6
ТУ 16.К71-304-2001			
ГОСТ 26411-85			
Код ОКПД2 27.32.13.143	KППГнг(А)-HF	4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37; 52	1,0; 1,5; 2,5
Продукция изготавливается по Лицензионному договору (патентообладатель ОАО «ВНИИКП»)	KППГЭнг(А)-HF	4; 7; 10	4; 6
	KПБПнг(А)-HF		
ТУ 16.К71-339-2004			
ГОСТ 26411-85			
Код ОКПД2 27.32.13.143	KППГнг(А)-FRHF	4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37; 52	1,0; 1,5; 2,5
Продукция изготавливается по Лицензионному договору (патентообладатель ОАО «ВНИИКП»)	KППГЭнг(А)-FRHF	4; 7; 10	4; 6
ТУ 16.К71-320-2002			
ГОСТ 26411-85			
Код ОКПД2 27.32.13.143	KПоПЭнг(А)-HF-LOCA	7	0,75
Продукция изготавливается по Лицензионному договору (патентообладатель ОАО «ВНИИКП»)	KПоПЭнг(А)-FRHF-LOCA	4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37	1,0; 1,5; 2,5
	KПоЕПЭнг(А)-HF-LOCA	4; 7; 10	4; 6
	KПоЕПЭнг(А)-FRHF-LOCA		

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТАЦИЯ	МАРКА	ЧИСЛО ЖИЛ	НОМИНАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ ЖИЛ, мм ²
ТУ 16.К13-031-2004 Код ОКПД2 27.32.13.141	КГВВ КГВЭВ КГВББВ	1; 2; 3; 4; 5	0,50; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50
	КГВВ-ХЛ КГВЭВ-ХЛ КГВББВ-ХЛ	7; 8; 9; 10	0,50; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4
	КГВВНг(А) КГВЭВНг(А) КГВББВНг(А)	12; 14; 16; 19; 24; 27; 30; 37; 44; 52; 61; 70	0,50; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5
	КГВВНг(А)-ХЛ КГВЭВНг(А)-ХЛ КГВББВНг(А)-ХЛ	7; 8; 9; 10	0,50; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4
	КГВВНг(А)-LS КГВЭВНг(А)-LS КГВББВНг(А)-LS	12; 14; 16; 19; 24; 27; 30; 37; 44; 52; 61; 70	0,50; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5;
		1; 2; 3; 4; 5	0,50; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50
	КГВВНг(А)-FRLS КГВЭВНг(А)-FRLS КГВББВНг(А)-FRLS	7; 8; 9; 10	0,50; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4
		12; 14; 16; 19; 24; 27; 30; 37; 44; 52; 61; 70	0,50; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5
	КПГВВ КПГВББВ КПГВВ-ХЛ КПГВББВ-ХЛ	1; 2; 3; 4; 5	1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25
	КПГВВНг(А) КПГВББВНг(А) КПГВВНг(А)-ХЛ КПГВББВНг(А)-ХЛ	1; 2; 3; 4; 5	1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25
	КПГВВНг(А)-LS КПГВББВНг(А)-LS	1; 2; 3; 4; 5	1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25
	КПГВВНг(А)-FRLS КПГВББВНг(А)-FRLS	1; 2; 3; 4; 5	1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25
	КПГВЭВ КПГВЭВ-ХЛ КПГВЭВНг(А) КПГВЭВНг(А)-ХЛ КПГВЭВНг(А)-LS КПГВЭВНг(А)-FRLS	2; 3; 4; 5	1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25
ТУ 16-505.856-75 Код ОКПД2 27.32.13.141	КУГВВ	7; 14; 24; 37; 61	0,35
	КУГВВЭ	7; 14; 24; 37; 61	0,35; 0,50
	КУГВЭВ	7; 14; 24; 37	0,35; 0,50
ТУ 16.К71-310-2001 Код ОКПД2 27.32.13.141	КУГВВНг(А)-LS	7; 14; 24; 37; 61	0,35
Продукция изготавливается по Лицензионному договору (патентообладатель ОАО «ВНИИКП»)	КУГВВЭНг(А)-LS	7; 14; 24; 37; 61	0,35; 0,50
	КУГВЭВНг(А)-LS	7; 14; 24; 37	0,35; 0,50
ТУ 16.К71-337-2004 Код ОКПД2 27.32.13.141	КУГВВНг(А)-FRLS	7; 14; 24; 37; 61	0,35
Продукция изготавливается по Лицензионному договору (патентообладатель ОАО «ВНИИКП»)	КУГВВЭНг(А)-FRLS	7; 14; 24; 37	0,35; 0,50
	КУГВЭВНг(А)-FRLS	7; 14; 24; 37; 61	0,35; 0,50
ТУ 16.К71-328-2002 Код ОКПД2 27.32.13.141	КУВЭВНг(А)-LS	2x2; 4x2; 7x2; 10x2; 14x2	0,50
	КУВЭВКНг(А)-LS	4x2; 7x2; 10x2; 14x2	0,50
ГОСТ 18404.3-73 Код ОКПД2 27.32.13.141	КУПВ КУПВ-ПН КУПВ-П КУПВ-ПМ	7; 14; 19; 24; 27; 37; 52; 61; 91; 108 7э; 14э; 19э; 24э; 27э; 37э; 52э	0,35; 0,50

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТАЦИЯ	МАРКА	ЧИСЛО ЖИЛ	НОМИНАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ ЖИЛ, мм ²
ТУ 16-705.096-79 Код ОКПД2 27.32.13.141	КУПЭВ КУПЭВ-П КУПЭВ-Пн	2х2; 4х2; 7х2; 10х2; 14х2; 19х2; 27х2; 37х2; 52х2	0,35; 0,50
ТУ 16.К13-040-2012 Код ОКПД2 27.32.13.141	КУПЭВнг(A) КУПЭВнг(A)-ХЛ КУПЭВнг(A)-LS КУПЭВнг(A)-LS-ХЛ КУПЭВнг(A)-FRLS	Число жил 3; 4; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 19; 24; 27; 30; 37; 52; 61	0,35; 0,50; 0,75; 1,0
		Число пар 2; 4; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 19; 24; 27; 30; 37; 52	
		Число жил 3; 4; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 19; 24; 27; 30; 37	1,5; 2,5
		Число пар 2; 4; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 19; 24; 27; 30; 37	
	КУПсЭПнг(A)-HF КУПсЭПнг(A)-HF-ХЛ КУПсЭПнг(A)-FRHF	Число жил 3; 4; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 19; 24; 27; 30; 37	0,35; 0,50; 0,75; 1,0
		Число пар 2; 4; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 19; 24; 27; 30; 37	
ТУ 16.К71-422-2011 Код ОКПД2 27.32.13.141	КУПсЭВнг(A)-LS КУПсЭВнг(A)-FRLS	Число пар 2; 4; 7; 10; 14; 19; 27; 37; 52	0,35; 0,50; 0,75; 1,0
Продукция изготавливается по Лицензионному договору (патентообладатель ОАО «ВНИИКП»)			
ТУ 16.К71-323-2002 Код ОКПД2 27.32.13.141	КУСГЭнг(B)-HF-LOCA	3; 4; 7; 14; 27; 37	1,5
Продукция изготавливается по Лицензионному договору (патентообладатель ОАО «ВНИИКП»)			
ТУ 16.К71-338-2004 Код ОКПД2 27.32.13.141	КГПЭПнг(A)-HF КГПЭПнг(A)-FRHF	1; 2; 3; 4; 7; 10; 12; 14; 19; 24; 27; 30; 37; 52	0,35; 0,5; 0,75
Продукция изготавливается по Лицензионному договору (патентообладатель ОАО «ВНИИКП»)			
		Число пар 1; 2; 4; 6; 8; 10; 14; 16; 20х2; 24; 30; 37; 52;	
		Число пар 1; 2; 4; 6; 8; 10; 14	1,0; 1,5; 2,5
	КПЭПнг(A)-HF КПЭПнг(A)-FRHF	Число пар 1; 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20; 24; 30; 40; 50; 60; 80; 100	0,5; 0,6; 0,8
		Число пар 1; 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14	1,13; 1,38
	КУГППнг(A)-HF КУГППЭнг(A)-HF КУГППЭПнг(A)-HF	1; 2; 3; 4; 7; 10; 12; 14; 19; 24; 27; 30; 37; 52	
	КУГПЭПнг(A)-HF КУГЭППнг(A)-HF КУГЭППЭнг(A)-HF КУГЭППЭПнг(A)-HF	Число пар 1; 2; 4; 6; 8; 10; 14; 16; 20; 24; 30; 37; 52	0,35; 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5
	КУГППнг(A)-FRHF КУГППЭнг(A)-FRHF КУГППЭПнг(A)-FRHF	1; 2; 3; 4; 7; 10; 12; 14; 19; 24; 27; 30; 37; 52	0,35; 0,5; 0,75
	КУГПЭПнг(A)-FRHF КУГЭППнг(A)-FRHF КУГЭППЭнг(A)-FRHF КУГЭППЭПнг(A)-FRHF	Число пар 1; 2; 4; 6; 8; 10; 14; 16; 20; 24; 30; 37; 52	
		Число пар 1; 2; 4; 6; 8; 10; 14	1,0; 1,5; 2,5
ТУ 16-505.289-77 Код ОКПД2 27.32.13.141	КПВ КПВ-П КПВ-Пн КПВ-Пм КПВБ	24; 37; 52	1,0; 1,5; 2,5
		37э	1,0

КАБЕЛИ И ПРОВОДА МОНТАЖНЫЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ	МАРКА	ЧИСЛО ЖИЛ	НОМИНАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ ЖИЛ, мм ²
ТУ 16-505.444-83 Код ОКПД2 27.32.13.193	КМВ	10; 12; 14 (5 класс жилы)	0,5
		2; 3; 5; 7 (5 класс жилы)	0,75
ТУ 3580-388- 00217053-2008 Код ОКПД2 27.32.13.191	КСТППнг(А)-HF-LOCA	2; 3; 4; 5; 7; 10; 12; 14; 19; 24; 27; 30; 37; 52	0,35; 0,5; 0,75; 1,0; 1,5
	КСТППнг(А)-FRHF-LOCA	2; 3; 4; 5; 7; 10; 12; 14; 19; 24; 27; 30; 37	2,5
Продукция изготавливается по Лицензионному договору (патентообладатель ОАО «ВНИИКП»)	КСТПЭПнг(А)-HF-LOCA	4; 7; 10	4,0; 6,0
	КСТПЭПнг(А)-FRHF-LOCA		
ТУ 16-505.871-76 Код ОКПД2 27.32.13.192	МГДПО	2	0,12; 0,2
	МГДПЭО	2	0,2
ТУ 16-505.437-82 Код ОКПД2 27.32.13.193	МГШВ	1	0,12; 0,14 0,20; 0,35; 0,50; 0,75; 1,0; 1,5
	МГШВ-1		
	МГШВЭ	1	0,12; 0,14 0,20; 0,35; 0,50; 0,75
	МГШВЭ-1	2; 3	0,35; 0,50; 0,75
	МГШВЭВ	1	0,12; 0,14; 0,35; 0,5; 0,75
	МГШВЭВ-1		
ГОСТ 10348-80 Код ОКПД2 27.32.13.191	МКШ		
	МКШМ	2; 3; 5; 7; 10; 14	0,35; 0,5; 0,75
	МКЭШ		
ТУ 16.К13-027-2001 Код ОКПД2 27.32.13.191	МКШВ	2; 3; 4; 5; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 16; 18; 19; 20; 24; 25; 27; 30; 37	
	МКШВМ		
	МКЭШВ		
	МКЭШВМ		
	МКШВнг(А)		
	МКШВМнг(А)		
	МКЭШВнг(А)		
	МКЭШВМнг(А)		
	МКШВнг(А)-LS		
	МКШВМнг(А)-LS		
	МКЭШВнг(А)-LS		
	МКЭШВМнг(А)-LS		
	МКШВнг(А)-HF		
	МКШВМнг(А)-HF		
	МКЭШВнг(А)-HF		
	МКЭШВМнг(А)-HF		
	МКШВнг(А)-FRLS		
	МКШВМнг(А)-FRLS		
	МКЭШВнг(А)-FRLS		
	МКЭШВМнг(А)-FRLS		
	МКШВнг(А)-FRHF		
	МКШВМнг(А)-FRHF		
	МКЭШВнг(А)-FRHF		
	МКЭШВМнг(А)-FRHF		
ТУ 16.К13-023-1996 Код ОКПД2 27.32.13.191	МКЭКШВ		
	МКЭКШВМ	2; 3; 4; 5; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 16; 18; 19; 20; 24; 25; 27; 30; 37	
	МКЭКШВнг(А)		
	МКЭКШВМнг(А)		
	МКЭКШВнг(А)-LS		
	МКЭКШВМнг(А)-LS		
	МКЭКШВнг(А)-HF		
	МКЭКШВМнг(А)-HF		
	МКЭКШВнг(А)-FRLS		
	МКЭКШВМнг(А)-FRLS		
	МКЭКШВнг(А)-FRHF		
	МКЭКШВМнг(А)-FRHF		
	МКЭКШВнг(А)-FRHF		
	МКЭКШВМнг(А)-FRHF		
	МКЭКШВнг(А)-HF		
	МКЭКШВМнг(А)-HF		
	МКЭКШВнг(А)-FRLS		
	МКЭКШВМнг(А)-FRLS		
	МКЭКШВнг(А)-FRHF		
	МКЭКШВМнг(А)-FRHF		
	МКЭКШВнг(А)-FRHF		
	МКЭКШВМнг(А)-FRHF		
	МКЭКШВнг(А)-HF		
	МКЭКШВМнг(А)-HF		
	МКЭКШВнг(А)-FRLS		
	МКЭКШВМнг(А)-FRLS		
	МКЭКШВнг(А)-FRHF		
	МКЭКШВМнг(А)-FRHF		
	МКЭКШВнг(А)-FRHF		
	МКЭКШВМнг(А)-FRHF		
	МКЭКШВнг(А)-HF		
	МКЭКШВМнг(А)-HF		
	МКЭКШВнг(А)-FRLS		
	МКЭКШВМнг(А)-FRLS		
	МКЭКШВнг(А)-FRHF		
	МКЭКШВМнг(А)-FRHF		
	МКЭКШВнг(А)-FRHF		
	МКЭКШВМнг(А)-FRHF		
	МКЭКШВнг(А)-HF		
	МКЭКШВМнг(А)-HF		
	МКЭКШВнг(А)-FRLS		
	МКЭКШВМнг(А)-FRLS		
	МКЭКШВнг(А)-FRHF		
	МКЭКШВМнг(А)-FRHF		
	МКЭКШВнг(А)-FRHF		
	МКЭКШВМнг(А)-FRHF		
	МКЭКШВнг(А)-HF		
	МКЭКШВМнг(А)-HF		
	МКЭКШВнг(А)-FRLS		
	МКЭКШВМнг(А)-FRLS		
	МКЭКШВнг(А)-FRHF		
	МКЭКШВМнг(А)-FRHF		
	МКЭКШВнг(А)-FRHF		
	МКЭКШВМнг(А)-FRHF		
	МКЭКШВнг(А)-HF		
	МКЭКШВМнг(А)-HF		
	МКЭКШВнг(А)-FRLS		
	МКЭКШВМнг(А)-FRLS		
	МКЭКШВнг(А)-FRHF		
	МКЭКШВМнг(А)-FRHF		
	МКЭКШВнг(А)-FRHF		
	МКЭКШВМнг(А)-FRHF		
	МКЭКШВнг(А)-HF		
	МКЭКШВМнг(А)-HF		
	МКЭКШВнг(А)-FRLS		
	МКЭКШВМнг(А)-FRLS		
	МКЭКШВнг(А)-FRHF		
	МКЭКШВМнг(А)-FRHF		
	МКЭКШВнг(А)-FRHF		
	МКЭКШВМнг(А)-FRHF		
	МКЭКШВнг(А)-HF		
	МКЭКШВМнг(А)-HF		
	МКЭКШВнг(А)-FRLS		
	МКЭКШВМнг(А)-FRLS		
	МКЭКШВнг(А)-FRHF		
	МКЭКШВМнг(А)-FRHF		
	МКЭКШВнг(А)-FRHF		
	МКЭКШВМнг(А)-FRHF		
	МКЭКШВнг(А)-HF		
	МКЭКШВМнг(А)-HF		
	МКЭКШВнг(А)-FRLS		
	МКЭКШВМнг(А)-FRLS		
	МКЭКШВнг(А)-FRHF		
	МКЭКШВМнг(А)-FRHF		
	МКЭКШВнг(А)-FRHF		
	МКЭКШВМнг(А)-FRHF		
	МКЭКШВнг(А)-HF		
	МКЭКШВМнг(А)-HF		
	МКЭКШВнг(А)-FRLS		
	МКЭКШВМнг(А)-FRLS		
	МКЭКШВнг(А)-FRHF		
	МКЭКШВМнг(А)-FRHF		
	МКЭКШВнг(А)-FRHF		
	МКЭКШВМнг(А)-FRHF		
	МКЭКШВнг(А)-HF		
	МКЭКШВМнг(А)-HF		
	МКЭКШВнг(А)-FRLS		
	МКЭКШВМнг(А)-FRLS		
	МКЭКШВнг(А)-FRHF		
	МКЭКШВМнг(А)-FRHF		
	МКЭКШВнг(А)-FRHF		
	МКЭКШВМнг(А)-FRHF		
	МКЭКШВнг(А)-HF		
	МКЭКШВМнг(А)-HF		
	МКЭКШВнг(А)-FRLS		
	МКЭКШВМнг(А)-FRLS		
	МКЭКШВнг(А)-FRHF		
	МКЭКШВМнг(А)-FRHF		
	МКЭКШВнг(А)-FRHF		
	МКЭКШВМнг(А)-FRHF		
	МКЭКШВнг(А)-HF		
	МКЭКШВМнг(А)-HF		
	МКЭКШВнг(А)-FRLS		
	МКЭКШВМнг(А)-FRLS		
	МКЭКШВнг(А)-FRHF		
	МКЭКШВМнг(А)-FRHF		
	МКЭКШВнг(А)-FRHF		
	МКЭКШВМнг(А)-FRHF		
	МКЭКШВнг(А)-HF		
	МКЭКШВМнг(А)-HF		
	МКЭКШВнг(А)-FRLS		
	МКЭКШВМнг(А)-FRLS		
	МКЭКШВнг(А)-FRHF		
	МКЭКШВМнг(А)-FRHF		
	МКЭКШВнг(А)-FRHF		
	МКЭКШВМнг(А)-FRHF		
	МКЭКШВнг(А)-HF		
	МКЭКШВМнг(А)-HF		
	МКЭКШВнг(А)-FRLS		
	МКЭКШВМнг(А)-FRLS		
	МКЭКШВнг(А)-FRHF		
	МКЭКШВМнг(А)-FRHF		
	МКЭКШВнг(А)-FRHF		
	МКЭКШВМнг(А)-FRHF		
	МКЭКШВнг(А)-HF		
	МКЭКШВМнг(А)-HF		
	МКЭКШВнг(А)-FRLS		
	МКЭКШВМнг(А)-FRLS		
	МКЭКШВнг(А)-FRHF		
	МКЭКШВМнг(А)-FRHF		
	МКЭКШВнг(А)-FRHF		
	МКЭКШВМнг(А)-FRHF		
	МКЭКШВнг(А)-HF		
	МКЭКШВМнг(А)-HF		
	МКЭКШВнг(А)-FRLS		
	МКЭКШВМнг(А)-FRLS		
	МКЭКШВнг(А)-FRHF		
	МКЭКШВМнг(А)-FRHF		
	МКЭКШВнг(А)-FRHF		
	МКЭКШВМнг(А)-FRHF		
	МКЭКШВнг(А)-HF		
	МКЭКШВМнг(А)-HF		
	МКЭКШВнг(А)-FRLS		
	МКЭКШВМнг(А)-FRLS		
	МКЭКШВнг(А)-FRHF		
	МКЭКШВМнг(А)-FRHF		
	МКЭКШВнг(А)-FRHF		
	МКЭКШВМнг(А)-FRHF		
	МКЭКШВнг(А)-HF		
	МКЭКШВМнг(А)-HF		
	МКЭКШВнг(А)-FRLS		
	МКЭКШВМнг(А)-FRLS		
	МКЭКШВнг(А)-FRHF		
	МКЭКШВМнг(А)-FRHF		
	МКЭКШВнг(А)-FRHF		
	МКЭКШВМнг(А)-FRHF		
	МКЭКШВнг(А)-HF		
	МКЭКШВМнг(А)-HF		
	МКЭКШВнг(А)-FRLS		
	МКЭКШВМнг(А)-FRLS		
	МКЭКШВнг(А)-FRHF		
	МКЭКШВМнг(А)-FRHF		
	МКЭКШВнг(А)-FRHF		
	МКЭКШВМнг(А)-FRHF		
	МКЭКШВнг(А)-HF		
	МКЭКШВМнг(А)-HF		
	МКЭКШВнг(А)-FRLS		
	МКЭКШВМнг(А)-FRLS		
	МКЭКШВнг(А)-FRHF		
	МКЭКШВМнг(А)-FRHF		
	МКЭКШВнг(А)-FRHF		
	МКЭКШВМнг(А)-FRHF		
	МКЭКШВнг(А)-HF		
	МКЭКШВМнг(А)-HF		
	МКЭКШВнг(А)-FRLS		
	МКЭКШВМнг(А)-FRLS		
	МКЭКШВнг(А)-FRHF		
	МКЭКШВМнг(А)-		

КАБЕЛИ И ПРОВОДА МОНТАЖНЫЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ	МАРКА	ЧИСЛО ЖИЛ	НОМИНАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ ЖИЛ, мм ²
ТУ 16.К13-023-1996 Код ОКПД2 27.32.13.191		2; 3; 4; 5; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 16; 18; 19; 20; 24; 25; 27; 30; 37	0,5; 0,75; 1,0; 1,2; 1,5; 2,5
	МКЭКШВНГ(А)-FRLS МКЭКШВМНГ(А)-FRLS	Экран по паре 1x2; 2x2; 3x2; 4x2; 5x2; 6x2; 7x2; 8x2; 9x2; 10x2; 12x2; 14x2; 16x2; 19x2	0,5; 0,75
	МКЭКШВНГ(А)-FRHF МКЭКШВМНГ(А)-FRHF	Экран по паре 1x2; 2x2; 3x2; 4x2; 5x2; 6x2; 7x2; 8x2; 9x2; 10x2; 12x2; 14x2	1,0; 1,2; 1,5; 2,5
		Общий экран 1x2; 2x2; 3x2; 4x2; 5x2; 6x2; 7x2; 8x2; 9x2; 10x2; 12x2; 14x2; 16x2; 19x2; 20x2; 24x2; 27x2; 30x2; 37x2	0,5; 0,75; 1,0; 1,2; 1,5; 2,5
	МККШВ МККШВМ	2; 3; 4; 5; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 16; 18; 19; 20; 24; 25; 27; 30; 37	0,5; 0,75; 1,0; 1,2; 1,5; 2,5
	МККШВНГ(А) МККШВМНГ(А)	1x2; 2x2; 3x2; 4x2; 5x2; 6x2; 7x2; 8x2; 9x2; 10x2; 12x2; 14x2; 16x2; 19x2; 20x2; 24x2; 27x2; 37x2	0,5; 0,75; 1,0; 1,2; 1,5; 2,5
	МККШВНГ(А)-LS МККШВМНГ(А)-LS	2; 3; 4; 5; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 16; 18; 19; 20; 24; 25; 27; 30; 37	0,5; 0,75; 1,0; 1,2; 1,5; 2,5
	МККШВНГ(А)-HF МККШВМНГ(А)-HF	1x2; 2x2; 3x2; 4x2; 5x2; 6x2; 7x2; 8x2; 9x2; 10x2; 12x2; 14x2; 16x2; 19x2; 20x2; 24x2; 27x2; 37x2	0,5; 0,75; 1,0; 1,2; 1,5; 2,5
	МККШВНГ(А)-FRLS МККШВМНГ(А)-FRLS	2; 3; 4; 5; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 16; 18; 19; 20; 24; 25; 27; 30; 37	0,5; 0,75; 1,0; 1,2; 1,5; 2,5
	МККШВНГ(А)-FRHF МККШВМНГ(А)-FRHF	1x2; 2x2; 3x2; 4x2; 5x2; 6x2; 7x2; 8x2; 9x2; 10x2; 12x2; 14x2; 16x2; 19x2	0,5; 0,75
		1x2; 2x2; 3x2; 4x2; 5x2; 6x2; 7x2; 8x2; 9x2; 10x2; 12x2; 14x2	1,0; 1,2; 1,5; 2,5
ТУ 16-505.554-81 Код ОКПД2 27.32.13.192	МЛП МЛПЭ	1	0,20; 0,35; 0,50; 0,75; 1,0
ТУ 16-505.554-81 Код ОКПД2 27.32.13.192	МЛТП МЛТПЭ	1	0,08; 0,12; 0,20; 0,35; 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4; 6
ТУ 16-505.495-81 Код ОКПД2 27.32.13.193	МПМ	1	0,12; 0,20; 0,35; 0,50; 0,75; 1,0; 1,5
	МПМЭ	1	0,12; 0,20; 0,35; 0,50; 0,75; 1,0; 1,5
		2; 3	0,12; 0,20; 0,35
	МПМУ	1	0,12; 0,20; 0,35
	МПМУЭ	1; 2; 3	0,12; 0,20; 0,35
	МПКМ	1	0,12; 0,20; 0,35; 0,50; 0,75; 1,0; 1,5
	МПКМЭ	1	0,12; 0,20; 0,35; 0,5; 0,75; 1,0; 1,5
	МПКМУ	1	0,12; 0,20; 0,35
	МПКМУЭ	1; 2; 3	0,12; 0,20; 0,35
ТУ 16-505.339-79 Код ОКПД2 27.32.13.193	МПО	1	0,12; 0,20; 0,35; 0,50; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4; 6
	МПОЭ	1	0,12; 0,20; 0,35; 0,50; 0,75; 1,0; 1,50; 2,5; 4; 6
		2; 3	0,12; 0,20; 0,35; 0,5
	МПОУ МПОУЭ	1	0,12; 0,20; 0,35
ТУ 16-505.554-81 Код ОКПД2 27.32.13.192	МСТП МСТПЭ МСТПЛ	1	0,12; 0,20; 0,35; 0,50; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4; 6

КАБЕЛИ И ПРОВОДА МОНТАЖНЫЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ	МАРКА	ЧИСЛО ЖИЛ	НОМИНАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ ЖИЛ, мм ²
ТУ 3580-388-00217053-2008 Код ОКПД2 27.32.13.192	МСТП-HF-LOCA МСТП-FRHF-LOCA	1	0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4; 6; 10
Продукция изготавливается по Лицензионному договору (патентообладатель ОАО «ВНИИКП»)	МСТПЭ-HF-LOCA МСТПЭ-FRHF-LOCA		
ГОСТ 17515-72 Код ОКПД2 27.32.13.192		1 (1 класс жилы)	0,08; 0,12; 0,2; 0,35; 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5
		1 (3 класс жилы)	0,75; 1,0; 1,5; 2,5
	НВ	1 (4 класс жилы)	0,08; 0,12; 0,2; 0,35; 0,5; 0,75; 1,0; 1,5
		1 (5 класс жилы)	0,35; 0,5; 0,75
		1; 2; 3 (3 класс жилы)	0,75; 1,0; 1,5; 2,5
	НВЭ	1; 2; 3 (4 класс жилы)	0,12; 0,2; 0,35; 0,5; 0,75; 1,0; 1,5
		1; 2; 3 (5 класс жилы)	0,5; 0,75
		1 (1 класс жилы)	0,08; 0,12; 0,2; 0,35; 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5
	НВМ	1 (3 класс жилы)	0,75; 1,0; 1,5; 2,5
		1 (4 класс жилы)	0,08; 0,12; 0,2; 0,35; 0,5
	НВМЭ	1; 2; 3 (3 класс жилы)	0,75; 1,0; 1,5; 2,5
		1; 2; 3 (4 класс жилы)	0,12; 0,2; 0,35; 0,5
ТУ 16.К13-032-2003 Код ОКПД2 27.32.13.192	НВЭВ НВЭВнг (А)-LS	1; 2; 3 (4 класс жилы)	0,35; 0,50; 0,75; 1,0; 1,5
ТУ 16-505.253-79 Код ОКПД2 27.32.13.192	ПВМП-2	1	0,12
	ПВМП-2,5	1	0,35
	ПВМП-4	1	0,75

КАБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ ГИБКИЕ ЭПОКС

ТУ 3581-533-05015408-2016 Код ОКПД2 27.32.13.191

НЕЭКРАНИРОВАННЫЕ, НЕБРОНИРОВАННЫЕ		КАБЕЛИ ВСЕХ МАРОК, КРОМЕ ОГНЕСТОЙКИХ				
ЖИЛА МЕДНАЯ ЛУЖЕНАЯ	ЖИЛА МЕДНАЯ	СЕЧЕНИЕ ЖИЛ, мм ²	ЧИСЛО ЖИЛ	ПАР	ТРОЕК	ЧЕТВЕРОК
ЭПОКС-ВВнг(А)	ЭПОКС-МВВнг(А)	0,35; 0,50; 0,75; 1,0	2 - 70	1 - 37	1 - 24	1 - 10
ЭПОКС-ВВнг(А)-LS	ЭПОКС-МВВнг(А)-LS	1,2; 1,5; 2,5	2 - 52		1 - 16	
ЭПОКС-ВВнг(А)-FRLS	ЭПОКС-МВВнг(А)-FRLS	4; 6	2 - 20	1 - 10	-	-
ЭПОКС-ПсВнг(А)	ЭПОКС-МПсВнг(А)			КАБЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ		
ЭПОКС-ПсВнг(А)-LS	ЭПОКС-МПсВнг(А)-LS	0,35		1 - 37		
ЭПОКС-ПсВнг(А)-FRLS	ЭПОКС-МПсВнг(А)-FRLS	0,50	2 - 44	1 - 30		1 - 10
ЭПОКС-ППнг(А)-HF	ЭПОКС-МППнг(А)-HF	0,75		1 - 27		
ЭПОКС-ППнг(А)-FRHF	ЭПОКС-МППнг(А)-FRHF	1,0; 1,2; 1,5	2 - 37	1 - 20		
ЭПОКС-ПсПнг(А)-HF	ЭПОКС-МПсПнг(А)-HF	2,5	2 - 30	1 - 16		1 - 7
ЭПОКС-ПсПнг(А)-FRHF	ЭПОКС-МПсПнг(А)-FRHF	4; 6	2 - 14	1-10	-	-
С ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЭКРАНАМИ, НЕБРОНИРОВАННЫЕ		КАБЕЛИ ВСЕХ МАРОК, КРОМЕ ОГНЕСТОЙКИХ				
ЖИЛА МЕДНАЯ ЛУЖЕНАЯ	ЖИЛА МЕДНАЯ	СЕЧЕНИЕ ЖИЛ, мм ²	ЧИСЛО ЖИЛ	ПАР	ТРОЕК	ЧЕТВЕРОК
ЭПОКС-ВЭВнг(А)	ЭПОКС-МВЭВнг(А)	0,35; 0,50; 0,75; 1,0	2 - 70	1 - 37	1 - 24	1 - 10
ЭПОКС-ВЭВнг(А)-LS	ЭПОКС-МВЭВнг(А)-LS	1,2; 1,5; 2,5	2 - 52		1 - 16	
ЭПОКС-ВЭВнг(А)-FRLS	ЭПОКС-МВЭВнг(А)-FRLS	4; 6	2 - 20	1 - 10	-	-
ЭПОКС-ПсЭВнг(А)	ЭПОКС-МПсЭВнг(А)			КАБЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ		
ЭПОКС-ПсЭВнг(А)-LS	ЭПОКС-МПсЭВнг(А)-LS	0,35		1 - 27		
ЭПОКС-ПсЭВнг(А)-FRLS	ЭПОКС-МПсЭВнг(А)-FRLS	0,50	2 - 44	1 - 20		1 - 10
ЭПОКС-ПЭПнг(А)-HF	ЭПОКС-МПЭПнг(А)-HF	0,75		1 - 12		
ЭПОКС-ПЭПнг(А)-FRHF	ЭПОКС-МПЭПнг(А)-FRHF	1,0; 1,2; 1,5	2 - 37	1 - 12		
ЭПОКС-ПсЭПнг(А)-HF	ЭПОКС-МПсЭПнг(А)-HF	2,5	2 - 30	1 - 8		1 - 7
ЭПОКС-ПсЭПнг(А)-FRHF	ЭПОКС-МПсЭПнг(А)-FRHF	4; 6	2 - 14	-	-	-
С ОБЩИМ ЭКРАНОМ, НЕБРОНИРОВАННЫЕ		КАБЕЛИ ВСЕХ МАРОК, КРОМЕ ОГНЕСТОЙКИХ				
ЖИЛА МЕДНАЯ ЛУЖЕНАЯ	ЖИЛА МЕДНАЯ	СЕЧЕНИЕ ЖИЛ, мм ²	ЧИСЛО ЖИЛ	ПАР	ТРОЕК	ЧЕТВЕРОК
ЭПОКС-ВВЭнг(А)	ЭПОКС-МВВЭнг(А)	0,35; 0,50; 0,75; 1,0	2 - 70	1 - 37	1 - 24	1 - 10
ЭПОКС-ВВЭнг(А)-LS	ЭПОКС-МВВЭнг(А)-LS	1,2; 1,5; 2,5	2 - 52		1 - 16	
ЭПОКС-ВВЭнг(А)-FRLS	ЭПОКС-МВВЭнг(А)-FRLS	4; 6	2 - 20	1 - 10	-	-
ЭПОКС-ПсВЭнг(А)	ЭПОКС-МПсВЭнг(А)			КАБЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ		
ЭПОКС-ПсВЭнг(А)-LS	ЭПОКС-МПсВЭнг(А)-LS	0,35		1 - 37		
ЭПОКС-ПсВЭнг(А)-FRLS	ЭПОКС-МПсВЭнг(А)-FRLS	0,50	2 - 44	1 - 30		1 - 10
ЭПОКС-ППЭнг(А)-HF	ЭПОКС-МППЭнг(А)-HF	0,75		1 - 27		
ЭПОКС-ППЭнг(А)-FRHF	ЭПОКС-МППЭнг(А)-FRHF	1,0; 1,2; 1,5	2 - 37	1 - 20		
ЭПОКС-ПсПЭнг(А)-HF	ЭПОКС-МПсПЭнг(А)-HF	2,5	2 - 30	1 - 16		1 - 7
ЭПОКС-ПсПЭнг(А)-FRHF	ЭПОКС-МПсПЭнг(А)-FRHF	4; 6	2 - 14	1-10	-	-
С ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ И ОБЩИМ ЭКРАНАМИ, НЕБРОНИРОВАННЫЕ		КАБЕЛИ ВСЕХ МАРОК, КРОМЕ ОГНЕСТОЙКИХ				
ЖИЛА МЕДНАЯ ЛУЖЕНАЯ	ЖИЛА МЕДНАЯ	СЕЧЕНИЕ ЖИЛ, мм ²	ЧИСЛО ЖИЛ	ПАР	ТРОЕК	ЧЕТВЕРОК
ЭПОКС-ВЭВЭнг(А)	ЭПОКС-МВЭВЭнг(А)	0,35; 0,50; 0,75; 1,0	2 - 70	1 - 37	1 - 24	1 - 10
ЭПОКС-ВЭВЭнг(А)-LS	ЭПОКС-МВЭВЭнг(А)-LS	1,2; 1,5; 2,5	2 - 52		1 - 16	
ЭПОКС-ВЭВЭнг(А)-FRLS	ЭПОКС-МВЭВЭнг(А)-FRLS	4; 6	2 - 20	1 - 10	-	-
ЭПОКС-ПсЭВЭнг(А)	ЭПОКС-МПсЭВЭнг(А)			КАБЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ		
ЭПОКС-ПсЭВЭнг(А)-LS	ЭПОКС-МПсЭВЭнг(А)-LS	0,35		1 - 27		
ЭПОКС-ПсЭВЭнг(А)-FRLS	ЭПОКС-МПсЭВЭнг(А)-FRLS	0,50	2 - 44	1 - 20		1 - 10
ЭПОКС-ПЭПЭнг(А)-HF	ЭПОКС-МПЭПЭнг(А)-HF	0,75		1 - 12		
ЭПОКС-ПЭПЭнг(А)-FRHF	ЭПОКС-МПЭПЭнг(А)-FRHF	1,0; 1,2; 1,5	2 - 37	1 - 12		
ЭПОКС-ПсЭПЭнг(А)-HF	ЭПОКС-МПсЭПЭнг(А)-HF	2,5	2 - 30	1 - 8		1 - 7
ЭПОКС-ПсЭПЭнг(А)-FRHF	ЭПОКС-МПсЭПЭнг(А)-FRHF	4; 6	2 - 14	-	-	-

Варианты исполнения бандажа (обмотки):

- без обозначения - лента пластиковая;
- 1 - водоблокирующей лентой (ЭПОКС-1-МВВэнг(А)-ХЛ)
- 2 - с водоблокирующей электропроводящей лентой под общим экраном (ЭПОКС-2-ПсПЭнг(А)-ХЛ)

Варианты заполнения

- «без обозначения» - заполнение отсутствует;
- «з» - заполнение до круглой формы (ЭПОКС-ВВэнг(А)-LS-ХЛ);
- «нз» - с наружным разделительным слоем (подложкой) поверх общего экрана, с наружным заполнением до круглой формы (ЭПОКС-МВВэнг(А)-LS-ХЛ).

КАБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ ГИБКИЕ ЭПОКС

ТУ 3581-533-05015408-2016 Код ОКПД2 27.32.13.191

НЕЭКРАНИРОВАННЫЕ, БРОНИРОВАННЫЕ		КАБЕЛИ ВСЕХ МАРОК, КРОМЕ ОГНЕСТОЙКИХ				
ЖИЛА МЕДНАЯ ЛУЖЕНАЯ	ЖИЛА МЕДНАЯ	СЕЧЕНИЕ ЖИЛ, мм ²	ЧИСЛО ЖИЛ	ПАР	ТРОЕК	ЧЕТВЕРОК
ЭПОКС-ВБВнг(А)	ЭПОКС-МВБВнг(А)	0,35; 0,50; 0,75; 1,0	2 - 70	1 - 37	1 - 24	1 - 10
ЭПОКС-ВБВнг(А)-LS	ЭПОКС-МВБВнг(А)-LS	1,2; 1,5; 2,5	2 - 52		1 - 16	
ЭПОКС-ВБВнг(А)-FRLS	ЭПОКС-МВБВнг(А)-FRLS	4; 6	2 - 20	1 - 10	-	-
ЭПОКС-ПсБВнг(А)	ЭПОКС-МПсБВнг(А)			КАБЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ		
ЭПОКС-ПсБВнг(А)-LS	ЭПОКС-МПсБВнг(А)-LS	0,35		1 - 37		
ЭПОКС-ПсБВнг(А)-FRLS	ЭПОКС-МПсБВнг(А)-FRLS	0,50	2 - 44	1 - 30		1 - 10
ЭПОКС-ПБПнг(А)-HF	ЭПОКС-МПБПнг(А)-HF	0,75		1 - 27		
ЭПОКС-ПБПнг(А)-FRHF	ЭПОКС-МПБПнг(А)-FRHF	1,0; 1,2; 1,5	2 - 37	1 - 20	1-12	
ЭПОКС-ПсБПнг(А)-HF	ЭПОКС-МПсБПнг(А)-HF	2,5	2 - 30	1 - 16		1 - 7
ЭПОКС-ПсБПнг(А)-FRHF	ЭПОКС-МПсБПнг(А)-FRHF	4; 6	2 - 14	1-10	-	-
С ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЭКРАНАМИ, БРОНИРОВАННЫЕ		КАБЕЛИ ВСЕХ МАРОК, КРОМЕ ОГНЕСТОЙКИХ				
ЖИЛА МЕДНАЯ ЛУЖЕНАЯ	ЖИЛА МЕДНАЯ	СЕЧЕНИЕ ЖИЛ, мм ²	ЧИСЛО ЖИЛ	ПАР	ТРОЕК	ЧЕТВЕРОК
ЭПОКС-ВЭБВнг(А)	ЭПОКС-МВЭБВнг(А)	0,35; 0,50; 0,75; 1,0	2 - 70	1 - 37	1 - 24	1 - 10
ЭПОКС-ВЭБВнг(А)-LS	ЭПОКС-МВЭБВнг(А)-LS	1,2; 1,5; 2,5	2 - 52		1 - 16	
ЭПОКС-ВБВнг(А)-FRLS	ЭПОКС-МВБВнг(А)-FRLS	4; 6	2 - 20	1 - 10	-	-
ЭПОКС-ПсЭБВнг(А)	ЭПОКС-МПсЭБВнг(А)			КАБЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ		
ЭПОКС-ПсЭБВнг(А)-LS	ЭПОКС-МПсЭБВнг(А)-LS	0,35		1 - 27		
ЭПОКС-ПсЭБВнг(А)-FRLS	ЭПОКС-МПсЭБВнг(А)-FRLS	0,50	2 - 44	1 - 20		1 - 10
ЭПОКС-ПЭБПнг(А)-HF	ЭПОКС-МПЭБПнг(А)-HF	0,75		1 - 12	1-12	
ЭПОКС-ПЭБПнг(А)-FRHF	ЭПОКС-МПЭБПнг(А)-FRHF	1,0; 1,2; 1,5	2 - 37	1 - 12		
ЭПОКС-ПсЭБПнг(А)-HF	ЭПОКС-МПсЭБПнг(А)-HF	2,5	2 - 30	1 - 8		1 - 7
ЭПОКС-ПсЭБПнг(А)-FRHF	ЭПОКС-МПсЭБПнг(А)-FRHF	4; 6	2 - 14	-	-	-
С ОБЩИМ ЭКРАНОМ, БРОНИРОВАННЫЕ		КАБЕЛИ ВСЕХ МАРОК, КРОМЕ ОГНЕСТОЙКИХ				
ЖИЛА МЕДНАЯ ЛУЖЕНАЯ	ЖИЛА МЕДНАЯ	СЕЧЕНИЕ ЖИЛ, мм ²	ЧИСЛО ЖИЛ	ПАР	ТРОЕК	ЧЕТВЕРОК
ЭПОКС-ВБВЭнг(А)	ЭПОКС-МВБВЭнг(А)	0,35; 0,50; 0,75; 1,0	2 - 70	1 - 37	1 - 24	1 - 10
ЭПОКС-ВБВЭнг(А)-LS	ЭПОКС-МВБВЭнг(А)-LS	1,2; 1,5; 2,5	2 - 52		1 - 16	
ЭПОКС-ВБВЭнг(А)-FRLS	ЭПОКС-МВБВЭнг(А)-FRLS	4; 6	2 - 20	1 - 10	-	-
ЭПОКС-ПсБВЭнг(А)	ЭПОКС-МПсБВЭнг(А)			КАБЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ		
ЭПОКС-ПсБВЭнг(А)-LS	ЭПОКС-МПсБВЭнг(А)-LS	0,35		1 - 37		
ЭПОКС-ПсБВЭнг(А)-FRLS	ЭПОКС-МПсБВЭнг(А)-FRLS	0,50	2 - 44	1 - 30		1 - 10
ЭПОКС-ПБПЭнг(А)-HF	ЭПОКС-МПБПЭнг(А)-HF	0,75		1 - 27	1-12	
ЭПОКС-ПБПЭнг(А)-FRHF	ЭПОКС-МПБПЭнг(А)-FRHF	1,0; 1,2; 1,5	2 - 37	1 - 20		
ЭПОКС-ПсБПЭнг(А)-HF	ЭПОКС-МПсБПЭнг(А)-HF	2,5	2 - 30	1 - 16		1 - 7
ЭПОКС-ПсБПЭнг(А)-FRHF	ЭПОКС-МПсБПЭнг(А)-FRHF	4; 6	2 - 14	1-10	-	-
С ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ И ОБЩИМ ЭКРАНАМИ, БРОНИРОВАННЫЕ		КАБЕЛИ ВСЕХ МАРОК, КРОМЕ ОГНЕСТОЙКИХ				
ЖИЛА МЕДНАЯ ЛУЖЕНАЯ	ЖИЛА МЕДНАЯ	СЕЧЕНИЕ ЖИЛ, мм ²	ЧИСЛО ЖИЛ	ПАР	ТРОЕК	ЧЕТВЕРОК
ЭПОКС-ВЭБВЭнг(А)	ЭПОКС-МВЭБВЭнг(А)	0,35; 0,50; 0,75; 1,0	2 - 70	1 - 37	1 - 24	1 - 10
ЭПОКС-ВЭБВЭнг(А)-LS	ЭПОКС-МВЭБВЭнг(А)-LS	1,2; 1,5; 2,5	2 - 52		1 - 16	
ЭПОКС-ВЭБВЭнг(А)-FRLS	ЭПОКС-МВЭБВЭнг(А)-FRLS	4; 6	2 - 20	1 - 10	-	-
ЭПОКС-ПсЭБВЭнг(А)	ЭПОКС-МПсЭБВЭнг(А)			КАБЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ		
ЭПОКС-ПсЭБВЭнг(А)-LS	ЭПОКС-МПсЭБВЭнг(А)-LS	0,35		1 - 27		
ЭПОКС-ПсЭБВЭнг(А)-FRLS	ЭПОКС-МПсЭБВЭнг(А)-FRLS	0,50	2 - 44	1 - 20		1 - 10
ЭПОКС-ПЭБПЭнг(А)-HF	ЭПОКС-МПЭБПЭнг(А)-HF	0,75		1 - 12	1-12	
ЭПОКС-ПЭБПЭнг(А)-FRHF	ЭПОКС-МПЭБПЭнг(А)-FRHF	1,0; 1,2; 1,5	2 - 37	1 - 12		
ЭПОКС-ПсЭБПЭнг(А)-HF	ЭПОКС-МПсЭБПЭнг(А)-HF	2,5	2 - 30	1 - 8		1 - 7
ЭПОКС-ПсЭБПЭнг(А)-FRHF	ЭПОКС-МПсЭБПЭнг(А)-FRHF	4; 6	2 - 14	-	-	-

Варианты исполнения экрана:

- «Э» - экран в виде оплётки из медных проволок (ЭПОКС-МВКВЭнг(А)-LS-ХЛ)
- «Эл» - экран в виде оплётки из медных лужёных проволок (ЭПОКС-1-МПБПЭнг(А)-FRHF)
- «Эф» - экран из алюмофлекса с контактным проводником (ЭПОКС-МПКГТЭнг(А)-HF)
- «Эфм», «Эфл» - экран комбинированный из алюмофлекса и оплётки (ЭПОКС-ВБВЭфмнг(А)-FRLS).

Варианты исполнения брони:

- «Б» - обмотка из двух стальных оцинкованных лент;
- «К» - попив или оплётка из стальной оцинкованной проволоки.

Варианты исполнения оболочки:

- «ХЛ» - кабели в холодостойком исполнении;
- «МБ» - кабели в маслобензостойком исполнении.

КАБЕЛИ ДЛЯ ПОГРУЖНЫХ НЕФТЯНЫХ ЭЛЕКТРОНАСОСОВ

ДОКУМЕНТАЦИЯ	МАРКА	ЧИСЛО ЖИЛ	НОМИНАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ ЖИЛ, мм ²
ТУ 16.К13-012-2002 Код ОКПД2 27.32.14.190	КПБП-90 КПБК-90	3	10; 13,3; 16; 21,15; 25; 35
	КПпБП-120 КПпБК-120		
	КПсПБП-120 КПсПБК-120	3	10; 13,3; 16; 21,15; 25; 35
	КПсПпБП-120 КПсПпБК-120		
	КПпБП-130 КПпБК-130		
	КПсПБП-130 КПсПБК-130	3	10; 13,3; 16; 21,15; 25; 35
	КПсПпБП-130 КПсПпБК-130		
ТУ 3542-061-05015408-2016 Код ОКПД2 27.32.14.190	КПЛБП-90 КПЛБК-90	3	10; 13,3; 16; 21,15; 25; 35
	КПсПЛБП-120 КПсПЛБК-120		
	КПсПЛпБП-120 КПсПЛпБК-120		
	КПсПпЛБП-120 КПсПпЛБК-120		
	КПпЛБП-120 КПпЛБК-120		
	КПсПпЛпБП-120 КПсПпЛпБК-120	3	10; 13,3; 16; 21,15; 25; 35
	КПсПпФБП-120 КПсПпФБК-120		
	КПпЛБП-120 КПпЛБК-120		
	КПпЛпБП-120 КПпЛпБК-120		
	КПпФБП-120 КПпФБК-120		
	КПпЛБП-130 КПпЛБК-130		
	КПпЛпБП-130 КПпЛпБК-130		
	КПпФБП-130 КПпФБК-130		
	КПсПЛБП-130 КПсПЛБК-130		
	КПсПЛпБП-130 КПсПЛпБК-130	3	10; 13,3; 16; 21,15; 25; 35
	КПсПпЛБП-130 КПсПпЛБК-130		
	КПсПпЛпБП-130 КПсПпЛпБК-130		
	КПсПпФБП-130 КПсПпФБК-130		
	КПпЛБП-140 КПпЛБК-140		
	КПпЛпБП-140 КПпЛпБК-140		
	КПпФБП-140 КПпФБК-140		
	КПсПпЛБП-140 КПсПпЛБК-140		
	КПсПпЛпБП-140 КПсПпЛпБК-140		
	КПсПпФБП-140 КПсПпФБК-140		

КАБЕЛИ ДЛЯ ПОГРУЖНЫХ НЕФТЯНЫХ ЭЛЕКТРОНАСОСОВ

ДОКУМЕНТАЦИЯ	МАРКА	ЧИСЛО ЖИЛ	НОМИНАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ ЖИЛ, мм ²
ТУ 27.32.14-070-05015408-2024 Код ОКПД2 27.32.14.190	КПвОП-120	3	10; 13,3; 16; 21,15; 25
	КПвОП-130	3	10; 13,3; 16; 21,15; 25
	КПвОппБП-120 КПвОппБкП-120	3	10; 13,3; 16; 21,15; 25; 35
	КПвОппБП-130 КПвОппБкП-130	3	10; 13,3; 16; 21,15; 25; 35
ТУ 16.К13-066-2022 Код ОКПД2 27.32.14.190	КИФБП-230	3	10; 13,3; 16; 21,15; 25

Кабели для установок погружных электронасосов всех марок могут изготавливаться с различными видами защитной брони:

Обозначение вида брони в марке кабеля	Материал изготовления	Пример обозначения в марке
Б	Стальная оцинкованная лента	КПпТБП-140
Бк или Бнк	Лента из нержавеющей коррозионностойкой стали	КПпБкП-120 или КПпФБнкП-120
Блк	Лента из стали с коррозионностойким покрытием из латуни	КПсПЛБлкК-130

Для кабелей на номинальное напряжение 4,0 и 5,0 кВ к марке добавляется через тире цифра 4 или 5 соответственно.

Например: КПсПЛБлкК-120 3х25-5

ПРОВОДА И КАБЕЛИ БОРТОВЫЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ	МАРКА	ЧИСЛО ЖИЛ	НОМИНАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ ЖИЛ, мм ²
ТУ 16-505.911-76 Код ОКПД2 27.32.13.193	БПВЛ	1	0,35; 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95
		1	0,35; 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95
	БПВЛЭ	2; 3	0,35; 0,5; 0,75; 1,0 (По согласованию сторон допускается скрутка двух или трех проводов одного сечения).
ТУ 16-505.941-76 Код ОКПД2 27.32.13.193	БПДО БПДОЭ	1	0,2; 0,35; 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95
	БПДОУ БПДОУЭ	1	0,20; 0,35; 0,50
ТУ 16-505.754-75 Код ОКПД2 27.32.13.193	КПЛМ	4; 7; 10; 19; 30; 52 4; 7; 10; 12; 14; 19; 27; 30; 37; 44; 52 4; 7; 10; 12; 14; 19	0,12 0,20; 0,35 0,50; 0,75; 1,0; 1,5
	КПЛМУ	4; 7; 10; 19; 30; 52 4; 7; 10; 12; 14; 19; 27; 30; 37; 44; 52 1x2; 3x2; 4x2; 7x2	0,12 0,20; 0,35 0,20;
	КПЭЛМ	4; 7; 10; 12; 14; 19; 27; 30 1x2; 3x2; 4x2; 7x2 4; 7; 10; 12	0,20; 0,35 0,50
	КПЭЛМУ	1x2; 3x2; 4x2; 7x2 4; 7; 10; 12; 14; 19; 27; 30	0,20 0,20; 0,35

КАБЕЛИ СУДОВЫЕ И МОРСКИЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ	МАРКА	ЧИСЛО ЖИЛ	НОМИНАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ ЖИЛ, мм ²
ТУ 16-705.169-80 Код ОКПД2 27.32.13.196		1; 2; 3; 4; 7; 10; 12; 14; 19; 24; 27; 30; 37; 52	0,35
	КМПВ	1; 2; 3; 4; 7; 10; 12; 14; 19; 24; 27; 30; 37; 52	0,5; 0,75; 1,0; 1,5
		1; 2; 3; 4; 7; 10; 12; 14; 19; 24; 27; 30; 37	2,5
	КМПВЭ	2; 3; 4; 7; 10; 12; 14; 19; 24; 27; 30; 37; 52	0,35
	КМПВЭ-1	2; 3; 4; 7; 10; 12; 14; 19; 24; 27; 30; 37; 52	0,5; 0,75; 1,0; 1,5
	КМПВЭВ	2; 3; 4; 7; 10; 12; 14; 19; 24; 27; 30; 37	2,5
	КМПЭВ	2; 3; 4; 7; 12; 14; 19; 24; 27; 37; 52	0,35; 0,5; 0,75; 1,0
	КМПЭВЭ	2; 3; 4; 7; 12; 14; 19; 24; 27; 37; 52	1,5
	КМПЭВЭ-1	(16x2)Э, (19x2)Э, (37x2)Э	0,75
ТУ 16.К71-310-2001 Код ОКПД2 27.32.13.196		1; 2; 3; 4; 7; 10; 12; 14; 19; 24; 27; 30; 37; 52	0,35
Продукция изготавливается по Лицензионному договору (патентообладатель ОАО «ВНИИКП»)	КМПВНг(A)-LS	1; 2; 3; 4; 7; 10; 12; 14; 19; 24; 27; 30; 37; 52	0,5; 0,75; 1,0; 1,5
		1; 2; 3; 4; 7; 10; 12; 14; 19; 24; 27; 30; 37	2,5
	КМПВЭНг(A)-LS	2; 3; 4; 7; 10; 12; 14; 19; 24; 27; 30; 37; 52	0,35
	КМПВЭВНг(A)-LS	2; 3; 4; 7; 10; 12; 14; 19; 24; 27; 30; 37; 52	0,5; 0,75; 1,0; 1,5
		2; 3; 4; 7; 10; 12; 14; 19; 24; 27; 30; 37	2,5
	КМПЭВНг(A)-LS	2; 3; 4; 7; 12; 14; 19; 24; 27; 37; 52	0,35; 0,5; 0,75; 1,0
	КМПЭВЭНг(A)-LS	2; 3; 4; 7; 12; 14; 19; 24; 27; 37; 52	1,5
		16x2Э, 19x2Э, 37x2Э	0,35; 0,75
ТУ 16.К71-337-2004 Код ОКПД2 27.32.13.196		1; 2; 3; 4; 7; 12; 14; 19; 24; 27; 30; 37; 52	0,35
Продукция изготавливается по Лицензионному договору (патентообладатель ОАО «ВНИИКП»)	КМПвВНг(A)-FRLS	1; 2; 3; 4; 7; 12; 14; 19; 24; 27; 30; 37; 52	0,5; 0,75; 1,0; 1,5
		1; 2; 3; 4; 7; 12; 14; 19; 24; 27; 30; 37	2,5
	КМПвВЭНг(A)-FRLS	2; 3; 4; 7; 12; 14; 19; 24; 27; 30; 37; 52	0,35
	КМПвВЭВНг(A)-FRLS	2; 3; 4; 7; 12; 14; 19; 24; 27; 30; 37; 52	0,5; 0,75; 1,0; 1,5
		2; 3; 4; 7; 12; 14; 19; 24; 27; 30; 37	2,5
	КМПвВЭВНг(A)-FRLS	2; 3; 4; 7; 12; 14; 19; 24; 27; 37; 52	0,35; 0,50; 0,75; 1,0
	КМПвВЭВЭНг(A)-FRLS	16x2Э, 19x2Э, 37x2Э	0,35; 0,75
	КМПвВЭВНг(A)-FRLS	2; 3; 4; 7; 12; 14; 19; 24; 27; 30; 37; 52	1,5

КАБЕЛИ И ПРОВОДА УСТАНОВОЧНЫЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ	МАРКА	ЧИСЛО ЖИЛ	КЛАСС ГИБКОСТИ	НОМИНАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ ЖИЛ, мм ²
ГОСТ ВД 6323-81 Код ОКПД2 27.32.13.131	ПВ1	1	1	0,50; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4; 6; 10
Продукция входит в номенклатуру изделий военного назначения и изготавливается по заказу Министерства обороны РФ		2		16; 25; 35; 50; 70; 95
		2; 3; 4		0,50; 0,75; 1,0; 1,5
	ПВ3	1	4	2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95
		3		6; 10
		5		0,50; 0,75;
	ПВ4	1	4; 5	1,0; 1,5
		5		2,5; 4
		4; 5		6; 10

КАБЕЛИ И ПРОВОДА УСТАНОВОЧНЫЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ	МАРКА	ЧИСЛО ЖИЛ	КЛАСС ГИБКОСТИ	НОМИНАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ ЖИЛ, мм ²
ТУ 16-705.501-2010 Код ОКПД2 27.32.13.131	ПуВ	1	1	0,50; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4; 6; 10
			2	16; 25; 35; 50; 70; 95
Продукция изготавливается по Лицензионному договору (патентообладатель ОАО «ВНИИКП»)	ПуГВ ПуГВВ	1	5	0,50; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95
		1	1	0,50; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4; 6; 10
			2	16; 25; 35; 50; 70; 95
	ПуВВ	2	1	0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4
			3	0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4
			1	0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4; 6; 10
	КуВВ КуГВВ	2; 3; 4; 5	2	16; 25; 35; 50
			5	0,50; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50
ТУ 16-705.502-2011 Код ОКПД2 27.32.13.131	ПуВнг(A)-LS	1	1	0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4; 6; 10
			2	16; 25; 35; 50; 70; 95
Продукция изготавливается по Лицензионному договору (патентообладатель ОАО «ВНИИКП»)	ПуГВнг(A)-LS ПуГВВнг(A)-LS	1	5	0,50; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50
		1	1	0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4; 6; 10
			2	16; 25; 35; 50; 70; 95
	ПуВВнг(A)-LS	2	1	0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4
			3	0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4
	КуВВнг(A)-LS	2; 3; 4; 5	1	0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4; 6; 10
			2	16; 25; 35; 50
	КуГВВнг(A)-LS	2; 3; 4; 5	5	0,75; 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50
ТУ 3551-056-05015408-2015 Код ОКПД2 27.32.13.131	ПуВ-ХЛ ПуВнг(D) ПуВнг(A) ПуВнг(A)-ХЛ	1	1	0,50; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4; 6; 10
			2	16; 25; 35; 50; 70; 95
	ПуГВ-ХЛ ПуГВнг(D) ПуГВнг(A) ПуГВнг(A)-ХЛ	1	5	0,50; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95
		1	1	0,50; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4; 6; 10
			2	16; 25; 35; 50; 70; 95
	ПуВВ-ХЛ ПуВВнг(D) ПуВВнг(A) ПуВВнг(A)-ХЛ	2; 3	1	0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4
			1	0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4; 6; 10
			2	16; 25; 35; 50
	ПуГВВ-ХЛ ПуГВВнг(D) ПуГВВнг(A) ПуГВВнг(A)-ХЛ	2; 3	5	0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95
			1	0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4
	КуВВ-ХЛ	2; 3; 4; 5	1	0,75; 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10
			2	16; 25; 35; 50
	КуГВВ-ХЛ	2; 3; 4; 5	5	0,75; 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50
	КПуГВВ-ХЛ	2; 3	3	0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5
	КуВВнг(A)	2; 3; 4; 5	1	0,75; 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10
			2	16; 25; 35; 50
	КуГВВнг(A)	2; 3; 4; 5	5	0,75; 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50
	КПуГВВнг(A)	2; 3	3	0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5
	КуВВнг(A)-ХЛ	2; 3; 4; 5	1	0,75; 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10
			2	16; 25; 35; 50

КАБЕЛИ И ПРОВОДА УСТАНОВОЧНЫЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ	МАРКА	ЧИСЛО ЖИЛ	КЛАСС ГИБКОСТИ	НОМИНАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ ЖИЛ, мм ²
ТУ 3551-056-05015408-2015 Код ОКПД2 27.32.13.131	КуГВВнг(А)-ХЛ КПуГВВнг(А)-ХЛ КуГВВнг(Д) КуГВВнг(Д) КПуГВВнг(Д) КПуГВВ	2; 3; 4; 5 2; 3 2; 3; 4; 5 2; 3; 4; 5 2; 3	5 3 1 2 5 3	0,75; 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5 0,75; 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10 0,75; 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5
ТУ 3551-057-05015408-2015 Код ОКПД2 27.32.13.199	ПуПнг(Д)-HF ПуПнг(Д)-HF-ХЛ ПуПнг(А)-HF ПуПнг(А)-HF-ХЛ ПуГПнг(Д)-HF ПуГПнг(Д)-HF-ХЛ ПуГПнг(А)-HF ПуГПнг(А)-HF-ХЛ ПуППнг(Д)-HF ПуППнг(Д)-HF-ХЛ ПуППнг(А)-HF ПуППнг(А)-HF-ХЛ ПуГППнг(Д)-HF ПуГППнг(Д)-HF-ХЛ ПуГППнг(А)-HF ПуГППнг(А)-HF-ХЛ КуППнг(Д)-HF КуППнг(Д)-HF-ХЛ КуППнг(А)-HF КуППнг(А)-HF-ХЛ КуГППнг(Д)-HF КуГППнг(Д)-HF-ХЛ КуГППнг(А)-HF КуГППнг(А)-HF-ХЛ КПуГППнг(Д)-HF КПуГППнг(Д)-HF-ХЛ КПуГППнг(А)-HF КПуГППнг(А)-HF-ХЛ	1 1 1 1 1 1 1 1 2; 3 2; 3 2; 3 2; 3 2; 3; 4; 5	1 2 5 5 1 2 1 2 1 2 5 5 1 2 5 5 3	0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4; 6; 10 16; 25; 35; 50; 70; 95 0,50; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4 16; 25; 35; 50 0,50; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4 0,50; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4 0,50; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4 0,50; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4 0,75; 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50 16; 25; 35; 50 0,75; 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2,5
ТУ 16-705.077-79 Код ОКПД2 27.32.13.131	ВПП ВППУ	1 1	- -	1,2; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4; 5; 6; 8; 10; 16; 25; 35; 50; 70 25; 35
ТУ 16.К13-029-2002 Код ОКПД2 27.32.11.000	ВППО	1	-	2,5; 4; 6; 10; 16

КАБЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ	МАРКА	ЧИСЛО ПАР	НОМИНАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ ЖИЛ, мм ²
ТУ 16.К71-307-2001 Код ОКПД2 27.32.13.147		Кабели с однопроволочной жилой 1x2; 2x2; 7x2; 12x2; 14x2 1x2; 2x2; 7x2; 12x2; 14x2 1x2XK; 2x2XK; 7x2XK; 12x2XK; 14x2 XK 1x2XA; 2x2XA; 7x2XA; 12x2XA; 14x2XA	0,5 0,7 0,7 0,7
Продукция изготавливается по Лицензионному договору (патентообладатель ОАО «ВНИИКП»)	КПЭТИнг(В)- HF-LOCA	Кабели с многопроволочной жилой 1x2; 2x2; 7x2; 12x2; 14x2	0,35

КАБЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ	МАРКА	ЧИСЛО ПАР	НОМИНАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ ЖИЛ, мм ²
ТУ 16.К71-307-2001 Код ОКПД2 27.32.13.147		Кабели с однопроволочной жилой	
Продукция изготавливается по Лицензионному договору (патентообладатель ОАО «ВНИИКП»)		1x2; 2x2; 7x2; 12x2; 14x2	0,7
		1x2ХК; 2x2ХК; 7x2ХК; 12x2ХК; 14x2ХК	0,7
		1x2ХА; 2x2ХА; 7x2ХА; 12x2ХА; 14x2ХА	0,7
		1x2+1x2xХК (ХА); 5x2+2x2ХК (ХА)	0,7
		Кабели с многопроволочной жилой	
		1x2; 2x2; 7x2; 12x2; 14x2	0,35
		12x2; 14x2	0,5

КАБЕЛИ ДЛЯ ВОДОПОГРУЖНЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

ДОКУМЕНТАЦИЯ	МАРКА	ЧИСЛО ЖИЛ	НОМИНАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ ЖИЛ, мм ²
ТУ 16.К13-035-2004 Код ОКПД2 27.32.13.126	КВВ	3; 4; 5	0,75; 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35
	КВПВ	3; 4; 5	0,75; 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35
	КВВ-П	3; 4	0,75; 1; 1,5; 2,5; 4

ПРОВОДА ОБМОТОЧНЫЕ ДЛЯ ВОДОПОГРУЖНЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

ДОКУМЕНТАЦИЯ	МАРКА	ЧИСЛО ЖИЛ	ДИАМЕТР, мм
ТУ 16-505.733-78 Код ОКПД2 27.32.11.000	ПВДП	1	1,40; 1,60; 1,80; 2,00; 2,12; 2,36; 2,50; 2,80; 3,18; 3,54; 3,75; 3,96; 4,5; 4,8; 5,3; 5,9; 6,25
ТО 16.К13.13-93 Код ОКПД2 27.32.11.000	ПВДП	1	0,63; 0,75; 0,85; 0,95; 1,06; 1,18; 1,32; 3,12
ТУ 16.К71-024-88 Код ОКПД2 27.32.11.000	ППТ-В-100	1	2,00; 2,12; 2,24; 2,36; 2,50; 2,80; 3,18; 3,54; 3,75; 3,96; 4,5; 4,8
ТО 16.К13.19-98 Код ОКПД2 27.32.11.000	ППТ-В-100	1	0,63; 0,75; 0,85; 0,95; 1,06; 1,18; 1,40; 1,60; 1,80; 5,1; 5,3; 5,9; 6,25
ТУ 16-505.374-72 Код ОКПД2 27.32.11.000	ППВП	1	3,0; 4,5; 5,6
	ППВМ	1	2,50; 2,80; 3,00; 3,55; 3,96; 4,5; 5,1; 5,6; 5,9; 6,6; 7,5
ТУ 16-505.617-74 Код ОКПД2 27.32.11.000	ПДПВ	1	16; 25; 35
	ПДПВМ	1	16; 25; 35

ПРОВОДА ДЛЯ РАДИО- И ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

ДОКУМЕНТАЦИЯ	МАРКА	ЧИСЛО ЖИЛ	НОМИНАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ ЖИЛ, мм ²
СТП К13.И.01-96 Код ОКПД2 27.32.13.120	РПШк	2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14	0,75; 1; 1,5; 2,5
		2; 3	4; 6
ТУ 16-505.670-74 Код ОКПД2 27.32.13.120	РПШЭК	1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14	0,35; 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2,5
		2; 3	4; 6; 10
	РПШЭМК	1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14	0,35; 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2,5
		2; 3	4; 6; 10

КАБЕЛИ РАДИОЧАСТОТНЫЕ

Код ОКПД2 27.32.12.000

ДОКУМЕНТАЦИЯ	МАРКА	ВНУТРЕННИЙ ПРОВОДНИК		МАТЕРИАЛ ИЗОЛЯЦИИ	ВНЕШНИЙ ПРОВОДНИК В ВИДЕ ОПЛЕТКИ (ЭКРАН)		ОБОЛОЧКА	
		КОНСТР.	МАТЕРИАЛ		ПЛОТНОСТЬ ЭКРАНА, %	МАТЕРИАЛ	ДИАМЕТР ПО ОБОЛОЧКЕ, мм	МАТЕРИАЛ
ГОСТ 11326.1-79	РК 50-2-11	1x0,67	Медь	ПЭ	88—92	Медь	3,7±0,2	ПЭ
ГОСТ 11326.15-79	РК 50-2-13	1x0,67	Медь	ПЭ	88—92	Медь	3,7±0,2	ПВХ
ГОСТ 11326.65-79	РК 50-2-16	7x0,24	Медь	ПЭ	85—92	Медь луженая	3,2±0,25	ПЭ
ГОСТ 11326.16-79	РК 50-3-13	1x0,9	Медь	ПЭ	88—92	Медь луженая	4,4±0,2	ПВХ
ГОСТ 11326.4-79	РК 50-7-11	7x0,76	Медь	ПЭ	88—92	Медь	10,0±0,3	ПЭ
ГОСТ 11326.18-79	РК 50-7-15	7x0,76	Медь	ПЭ	88—92	Медь	10,0±0,3	ПВХ
ГОСТ 11326.6-79	РК 50-9-11	7x0,95	Медь	ПЭ	88—92	Медь	12,0±0,4	ПЭ
ГОСТ 11326.20-79	РК 50-9-12	7x0,95	Медь	ПЭ	88—92	Медь	12,0±0,4	ПВХ
ГОСТ 11326.7-79	РК 50-11-11	7x1,18	Медь	ПЭ	88—92	Медь	14,5±0,4	ПЭ
ГОСТ 11326.21-79	РК 50-11-13	7x1,18	Медь	ПЭ	88—92	Медь	14,5±0,4	ПВХ
ГОСТ 11326.8-79	РК 75-4-11	1x0,72	Медь	ПЭ	88—92	Медь	14,5±0,4	ПЭ
ГОСТ 11326.9-79	РК 75-4-12	7x0,26	Медь	ПЭ	88—92	Медь	7,00±0,25	ПЭ
ГОСТ 11326.22-79	РК 75-4-15	1x0,72	Медь	ПЭ	88—92	Медь	7,00±0,25	ПВХ
ГОСТ 11326.23-79	РК 75-4-16	7x0,26	Медь	ПЭ	88—92	Медь	7,00±0,25	ПВХ
ГОСТ 11326.10-79	РК 75-7-11	1x1,13	Медь	ПЭ	88—92	Медь	9,5±0,3	ПЭ
ГОСТ 11326.11-79	РК 75-7-12	7x0,4	Медь	ПЭ	88—92	Медь	10,0±0,3	ПЭ
ГОСТ 11326.24-79	РК 75-7-15	1x1,13	Медь	ПЭ	88—92	Медь	9,5±0,3	ПВХ
ГОСТ 11326.25-79	РК 75-7-16	7x0,4	Медь	ПЭ	88—92	Медь	10,0±0,3	ПВХ
ГОСТ 11326.12-79	РК 75-9-13	1x1,40	Медь	ПЭ	88—92	Медь	12,0±0,4	ПЭ
ГОСТ 11326.13-79	РК 75-13-11	1x1,95	Медь	ПЭ	88—92	Медь	16,6±0,5	ПЭ

КАБЕЛИ И ШНУРЫ ТЕЛЕФОННЫЕ И СВЯЗИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ	МАРКА	ЧИСЛО ПАР	НОМИНАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ ЖИЛ, мм ²
ТУ 16-505.488-78 Код ОКПД2 27.32.13.157	КММ	Число жил 1; 2; 3; 4; 5; 7; 9; 11	0,12 (4 класс гибкости)
		2; 3; 4; 5; 7; 9; 11	0,35 (4 класс гибкости)
ТУ 16.К13-009-91 Код ОКПД2 27.32.13.156	ТСКВ ТСКВ-1	5x2; 10x2; 15x2	0,35 (4 класс гибкости)
ТУ 16-505.451-89 Код ОКПД2 27.32.13.154	РВШЭ-1	1x2	0,5 (ном. диаметр жилы, мм)
	РВШЭ-5	5x2	0,5 (ном. диаметр жилы, мм)
ТУ 16.К18-013-91 Код ОКПД2 27.32.13.156	СЭК	5x2; 10x2	0,35 (4 класс гибкости)
	СЭК-1	5x2; 10x2	0,35 (4 класс гибкости)
ТУ 16-505.268-76 Код ОКПД2 27.32.13.157	ШТЛ	Число жил 2; 3; 4; 5; 6; 7	0,12 (4 класс гибкости)

ПРОВОДА ДЛЯ ТЕПЛОВОЗОВ И ДРУГИХ ЕДИНИЦ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

ДОКУМЕНТАЦИЯ	МАРКА	ЧИСЛО ПАР	НОМИНАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ ЖИЛ, мм ²
ТУ 16-705.347-84 Код ОКПД2 27.32.13.193	ПВЛТТ-1 ПВЛТТЭ-1	1	0,35; 0,50; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95

ПЕРЕЧЕНЬ КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ, ВХОДЯЩИЙ В НОМЕНКЛАТУРУ ИЗДЕЛИЙ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

№ по ЭКБ 17-2024	МАРКА	ВИД ПРИЕМКИ	ДОКУМЕНТ НА ПОСТАВКУ
1.1. КАБЕЛИ РАДИОЧАСТОТНЫЕ			
1.1.217	РК 75-4-12	ВП	ГОСТ 11326.9-79 ГОСТ 11326.9-79 ГОСТ ВД 11326.9-79
1.2. КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ			
1.2.5	КУПВ	ВП	ГОСТ 18404.0-78 ГОСТ 18404.3-73
1.2.6	КУПВ-О	ВП	ГОСТ ВД 18404.3-74
1.2.8	КУПВ-ОС	ОС	ГОСТ ВД 18404.3-74 ОСТ В 16.0.800.764-80
1.2.9	КУПВ-П	ВП	ГОСТ 18404.3-73 ГОСТ ВД 18404.3-74
1.2.10	КУПВ-П-О	ВП	
1.2.11	КУПВ-П-ОС	ОС	ГОСТ ВД 18404.3-74 ОСТ В 16.0.800.764-80
1.2.13	КУПВ-ПМ-О	ВП	ГОСТ 18404.0-78 ГОСТ 18404.3-73 ГОСТ ВД 18404.3-74
1.2.14	КУПВ-ПМ-ОС	ОС	ГОСТ ВД 18404.3-74 ОСТ В 16.0.800.764-80
1.2.31	КУПЭВ	ВП	
1.2.32	КУПЭВ-О	ВП	ГОСТ 18404.0-78
1.2.33	КУПЭВ-П	ВП	ТУ 16-705.096-79
1.2.34	КУПЭВ-П-О	ВП	
1.3.1. КАБЕЛИ И ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ			
1.3.1.98	ВВГ-О	ВП	ГОСТ 16442-80 ГОСТ ВД 16442-80
1.4. КАБЕЛИ И ПРОВОДА СУДОВЫЕ			
1.4.6	КМПВ	ВП	
1.4.8	КМПВЭ	ВП	
1.4.10	КМПВЭВ	ВП	ТУ 16-705.169-80
1.4.11	КМПЭВ	ВП	
1.4.13	КМПЭВЭ	ВП	
1.4.15	КМПЭВЭВ	ВП	
1.5. КАБЕЛИ, ПРОВОДА И ШНУРЫ СВЯЗИ			
1.5.1	КММ	ВП	ТУ 16-505.488-78 ТУ ВД 16-505.488-89
1.5.8	ТСКВ	ВП	ТУ 16.К13.009-91 ТУ ВД 16.К13.009-91
1.6.1. ПРОВОДА И КАБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ НАГРЕВОСТОЙКОСТЬЮ до +70°C			
1.6.1.1	КМВ	ВП	ТУ 16-505.444-83
1.6.1.2	КМВ-О	ВП	
1.6.1.3	КМВ-ОС	ОС	ТУ 16-505.444-83 ОСТ В 16.0.800.764-80

№ по ЭКБ 17-2024	МАРКА	ВИД ПРИЕМКИ	ДОКУМЕНТ НА ПОСТАВКУ
1.6.1.4	МГШВ	ВП	
1.6.1.5	МГШВ-1	ВП	ТУ 16-505.437-82
1.6.1.6	МГШВ-1-О	ВП	
1.6.1.7	МГШВ-1-ОС	ОС	ТУ 16-505.437-82 ОСТ В 16.0.800.764-80
1.6.1.8	МГШВ-О	ВП	ТУ 16-505.437-82
1.6.1.9	МГШВ-ОС	ОС	ТУ 16-505.437-82 ОСТ В 16.0.800.764-80
1.6.1.10	МГШВЭ	ВП	ТУ 16-505.437-82
1.6.1.11	МГШВЭ-1	ВП	
1.6.1.12	МГШВЭ-1-ОС	ОС	ТУ 16-505.437-82 ОСТ В 16.0.800.764-80
1.6.1.13	МГШВЭ-О	ВП	ТУ 16-505.437-82
1.6.1.14	МГШВЭ-ОС	ОС	
1.6.1.15	МГШВЭВ	ВП	ТУ 16-505.437-82
1.6.1.16	МГШВЭВ-О	ВП	
1.6.1.17	МГШВЭВ-ОС	ОС	ТУ 16-505.437-82 ОСТ В 16.0.800.764-80
1.6.1.22	МКШ	ВП	ГОСТ 10348-80 ГОСТ ВД 10348-81
1.6.1.23	МКШ-О	ВП	
1.6.1.24	МКШ-ОС	ОС	ГОСТ 10348-80 ГОСТ ВД 10348-81 ОСТ В 16.0.800.764-80
1.6.1.25	МКЭШ	ВП	ГОСТ 10348-80 ГОСТ ВД 10348-81
1.6.1.26	МКЭШ-О	ВП	
1.6.1.27	МКЭШ-ОС	ОС	ГОСТ 10348-80 ГОСТ ВД 10348-81 ОСТ В 16.0.800.764-80
1.6.2. ПРОВОДА И КАБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ НАГРЕВОСТОЙКОСТЬЮ до +85°C			
1.6.2.1	КПЛМ	ВП	ТУ 16-505.754-75
1.6.2.2	КПЛМ-ОС	ОС	ТУ 16-505.754-75 ОСТ В 16.0.800.764-80
1.6.2.3	КПЛМУ	ВП	
1.6.2.4	КПЭЛМ	ВП	ТУ 16-505.754-75
1.6.2.5	КПЭЛМУ	ВП	
1.6.2.8	МГДПО	ВП	ТУ 16-505.871-76
1.6.2.10	МПКМ	ВП	ТУ 16-505.495-81
1.6.2.11	МПКМ-ОС	ОС	ТУ 16-505.495-81 ОСТ В 16.0.800.764-80
1.6.2.12	МПКМУ	ВП	ТУ 16-505.495-81
1.6.2.13	МПКМУ-ОС	ОС	ТУ 16-505.495-81 ОСТ В 16.0.800.764-80
1.6.2.14	МПКМУЭ	ВП	ТУ 16-505.495-81
1.6.2.15	МПКМУЭ-ОС	ОС	ТУ 16-505.495-81 ОСТ В 16.0.800.764-80

ПЕРЕЧЕНЬ КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ, ВХОДЯЩИЙ В НОМЕНКЛАТУРУ ИЗДЕЛИЙ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

№ по ЭКБ 17-2024	МАРКА	ВИД ПРИЕМКИ	ДОКУМЕНТ НА ПОСТАВКУ
1.6.2.16	МПКМЭ	ВП	ТУ 16-505.495-81
1.6.2.17	МПКМЭ-ОС	ОС	ТУ 16-505.495-81 ОСТ В 16.0.800.764-80
1.6.2.18	МПМ	ВП	ТУ 16-505.495-81
1.6.2.19	МПМ-ОС	ОС	ТУ 16-505.495-81 ОСТ В 16.0.800.764-80
1.6.2.20	МПМУ	ВП	ТУ 16-505.495-81
1.6.2.21	МПМУ-ОС	ОС	ТУ 16-505.495-81 ОСТ В 16.0.800.764-80
1.6.2.22	МПМУЭ	ВП	ТУ 16-505.495-81
1.6.2.23	МПМУЭ-ОС	ОС	ТУ 16-505.495-81 ОСТ В 16.0.800.764-80
1.6.2.24	МПМЭ	ВП	ТУ 16-505.495-81
1.6.2.25	МПМЭ-ОС	ОС	ТУ 16-505.495-81 ОСТ В 16.0.800.764-80
1.6.3.	ПРОВОДА И КАБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ НАГРЕВОСТОЙКОСТЬЮ до +100°С		
1.6.3.6	МЛП	ВП	ТУ 16-505.554-81
1.6.3.8	МЛПЭ	ВП	
1.6.3.10	МПО	ВП	ТУ 16-505.339-79
1.6.3.11	МПО-ОС	ОС	ТУ 16-505.339-79 ОСТ В 16.0.800.764-80
1.6.3.12	МПОУ	ВП	ТУ 16-505.339-79
1.6.3.13	МПОУ-ОС	ОС	ТУ 16-505.339-79 ОСТ В 16.0.800.764-80
1.6.3.15	МПОУЭ-ОС	ОС	
1.6.3.16	МПОЭ	ВП	ТУ 16-505.339-79
1.6.3.17	МПОЭ-ОС	ОС	ТУ 16-505.339-79 ОСТ В 16.0.800.764-80
1.6.4.	ПРОВОДА И КАБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ НАГРЕВОСТОЙКОСТЬЮ до +125°С		
1.6.4.12	НВ	ВП	
1.6.4.13	НВМ	ВП	ГОСТ 17515-72
1.6.4.15	НВЭ	ВП	
1.6.5.	ПРОВОДА И КАБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ НАГРЕВОСТОЙКОСТЬЮ до +155°С		
1.6.5.5	МЛТП	ВП	ТУ 16-505.554-81
1.6.5.7	МЛТП-ОС	ОС	ТУ 16-505.554-81 ОСТ В 16.0.800.764-80
1.6.5.8	МЛТПЭ	ВП	ТУ 16-505.554-81
1.6.5.18	МСТП	ВП	ТУ 16-505.554-81
1.6.5.20	МСТП-ОС	ОС	ТУ 16-505.554-81 ОСТ В 16.0.800.764-80
1.6.5.21	МСТПЛ	ВП	ТУ 16-505.554-81
1.6.5.22	МСТПЭ	ВП	ТУ 16-505.554-81

№ по ЭКБ 17-2024	МАРКА	ВИД ПРИЕМКИ	ДОКУМЕНТ НА ПОСТАВКУ
1.7.	ПРОВОДА И КАБЕЛИ БОРТОВЫЕ		
1.7.76	БПВЛ	ВП	
1.7.77	БПВЛ-О	ВП	ТУ 16-505.911-76
1.7.83	БПВЛЭ	ВП	
1.7.84	БПВЛЭ-О	ВП	
1.7.87	БПДО	ВП	
1.7.88	БПДОУ	ВП	ТУ 16-505.941-76
1.7.89	БПДОУЭ	ВП	
1.7.90	БПДОЭ	ВП	
1.10.	ПРОВОДА И КАБЕЛИ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ		
1.10.36	ПВМП-2	ВП	ТУ 16-505.253-79
1.10.37	ПВМП-2,5	ВП	
1.10.38	ПВМП-2,5-ОС	ОС	ТУ 16-505.253-79 ОСТ В 16.0.800.764-80
1.10.39	ПВМП-4	ВП	ТУ 16-505.253-79
1.14.	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ		
1.14.8	КВББШВ	ВП	
1.14.19	КВВГ	ВП	ГОСТ 1508-78 ГОСТ ВД 1508-79
1.14.20	КВВГ-О	ВП	
1.15.	ПРОВОДА И ШНУРЫ СИЛОВЫЕ УСТАНОВОЧНЫЕ		
1.15.4	ПВ-1	ВП	
1.15.9	ПВ-3	ВП	ГОСТ 6323-79 ГОСТ ВД 6323-81
1.15.10	ПВ-3-О	ВП	
1.15.11	ПВ-3-ОС	ОС	ГОСТ 6323-79 ГОСТ ВД 6323-81 ОСТ В 16.0.800.764-80
1.15.12	ПВ-4	ВП	
1.15.13	ПВ-4-О	ВП	ГОСТ 6323-79 ГОСТ ВД 6323-81
1.15.14	ПВ-4-ОС	ОС	ГОСТ 6323-79 ГОСТ ВД 6323-81 ОСТ В 16.0.800.764-80
1.15.15	РВШЭ-1	ВП	ТУ 16-505.451-89
1.15.16	РВШЭ-5	ВП	

ПЕРЕЧЕНЬ КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ И ЯДЕРНЫХ УСТАНОВОК

НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ	НА НАПРЯЖЕНИЕ, В МАРКА	КЛАСС БЕЗОПАСНОСТИ ПО КЛАССИФИКАЦИИ НП-001-15
ТУ 16.К71-310-2001	660 и 1000 В ВВГнг(А)-LS ВВГЭнг(А)-LS ВБШвнг(А)-LS	
		3, 4
	660 В КВВГнг(А)-LS КВВГЭнг(А)-LS	3, 4
	380 В КУГВВнг(А)-LS КУГВВЭнг(А)-LS КУГВЭвнг(А)-LS	3, 4
	500 и 1000 В КМПВнг(А)-LS КМПВЭнг(А)-LS КМПЭВнг(А)-LS КМПЭВЭнг(А)-LS КМПЭВВнг(А)-LS КМПВЭВнг(А)-LS	3, 4
ТУ 16.К71-304-2001	660 и 1000 В ППГнг(А)-HF ППГЭнг(А)-HF ПБПнг(А)-HF ПвПГнг(А)-HF	
		3, 4
	660 В КППГнг(А)-HF КППГЭнг(А)-HF КПБПнг(А)-HF	3, 4
ТУ 16.К71-307-2001	КПЭТИнг(В)-HF-LOCA, в том числе (ХА); (ХК)	3
	КПЭТИнг(В)-FRHF-LOCA, в том числе (ХА); (ХК)	2, 3
ТУ 16.К71-320-2002	660 В КПоПЭнг(А)-HF-LOCA КПоЕПЭнг(А)-HF-LOCA	3
	КПоПЭнг(А)-FRHF-LOCA КПоЕПЭнг(А)-FRHF-LOCA	2, 3
ТУ 16.К71-323-2002	400 В КУСГЭнг(В)-HF-LOCA	3
ТУ 3580-388-00217053-2008	500 В МСТП-HF-LOCA МСТПЭ-HF-LOCA КСТПП-HF-LOCA КСТПЭП-HF-LOCA МСТП-FRHF-LOCA МСТПЭ-FRHF-LOCA КСТПП-FRHF-LOCA КСТПЭП-FRHF-LOCA	
		3
	660 и 1000 В ВВГнг(А)-FRLS ВВГЭнг(А)-FRLS ВБШвнг(А)-FRLS	2
	660 В КВВГнг(А)-FRLS КВВГЭнг(А)-FRLS	2

НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ	НА НАПРЯЖЕНИЕ, В МАРКА	КЛАСС БЕЗОПАСНОСТИ ПО КЛАССИФИКАЦИИ НП-001-15
ТУ 16.К71-337-2004	380 В КУГВВнг(А)-FRLS КУГВВЭнг(А)-FRLS КУГВЭвнг(А)-FRLS	2
	500 и 1000 В КМПвВнг(А)-FRLS КМПвВЭнг(А)-FRLS КМПвЭвнг(А)-FRLS КМПвЭВВнг(А)-FRLS КМПвЭВнг(А)-FRLS	2
ТУ 16.К71-338-2004	250 В КПЭПнг(А)-HF	3
	380 и 1000 В КГПЭПнг(А)-HF КУГППнг(А)-HF КУГППЭнг(А)-HF КУГППЭПнг(А)-HF КУГППЭПнг(А)-HF	
	250 В КПЭПнг(А)-FRHF	2, 3
	380 и 1000 В КГПЭПнг(А)-FRHF КУГППнг(А)-FRHF КУГППЭнг(А)-FRHF КУГППЭПнг(А)-FRHF КУГППЭПнг(А)-FRHF	
ТУ 16.К71-339-2004	660 и 1000 В ППГнг(А)-FRHF ППГЭнг(А)-FRHF На напряжение 1 кВ ПвПГнг(А)-FRHF ПвПГЭнг(А)-FRHF	2
	660 В КППГнг(А)-FRHF КППГЭнг(А)-FRHF	2
ТУ 16.К71-341-2004	1000 В ПвПГнг(А)-HF-LOCA ПвПГЭнг(А)-HF-LOCA ПвПГнг(А)-FRHF-LOCA ПвПГЭнг(А)-FRHF-LOCA ПвВнг(А)-FRLS	
	1000 В КПЭПнг(В)-HF	3, 4
ТУ 16.К71-422-2011	250 В КУПсЭВнг(А)-LS	3
	КУПсЭВнг(А)-FRLS	2, 3

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

МАРКА	СТР	МАРКА	СТР	МАРКА	СТР	МАРКА	СТР
Б		ВКБШвнг(А)-FRLS	2	КВВГЭ-ХЛ	3	КПБП-90	12
БПВЛ	13	ВКБШвнг(А)-FRLS-ХЛ	2	КВВ-П	17	КПБПнг(А)-HF	4
БПВЛЭ	13	ВКБШвнг(А)-LS	2	КВКБШв	4	КПВ	6
БПДО	13	ВКБШвнг(А)-LS-ХЛ	2	КВКБШвнг(А)	4	КПВБ	6
БПДОУ	13	ВКБШвнг(А)-ХЛ	2	КВКБШвнг(А)-FRLS	4	КПвОП-120	13
БПДОУЭ	13	ВКБШв-ХЛ	2	КВКБШвнг(А)-FRLS-ХЛ	4	КПвОП-130	13
БПДОЭ	13	ВПП	16	КВКБШвнг(А)-LS	4	КПвОппБкП-120	13
В		ВППО	16	КВКБШвнг(А)-LS-ХЛ	4	КПвОппБкП-130	13
ВБШв	2	ВППУ	16	КВКБШвнг(А)-ХЛ	4	КПвОппБП-120	13
ВБШвнг(А)	2	К		КВКБШв-ХЛ	4	КПвОппБП-130	13
ВБШвнг(А)-LS-ХЛ	2	КВББШв	3	КВПВ	17	КПВ-П	6
ВБШвнг(А)-ХЛ	2	КВББШвнг(А)	3	КГВББВ	5	КПВ-Пм	6
ВБШвз-ХЛ	2	КВББШвнг(А)-LS	4	КГВББВнг(А)	5	КПВ-Пн	6
ВБШвнг(А)	2	КВББШвнг(А)-LS-ХЛ	4	КГВББВнг(А)-FRLS	5	КПГВББВ	5
ВБШвнг(А)	2	КВББШвнг(А)-Х	4	КГВББВнг(А)-LS	5	КПГВББВнг(А)	5
ВБШвнг(А)-FRLS	2	КВББШвз-ХЛ	3	КГВББВнг(А)-ХЛ	5	КПГВББВнг(А)-FRLS	5
ВБШвнг(А)-LS	2	КВББШвнг(А)	3	КГВББВ-ХЛ	5	КПГВББВнг(А)-LS	5
ВБШвнг(А)-LS	2	КВББШвнг(А)-LS	4	КГВВ	5	КПГВББВнг(А)-ХЛ	5
ВБШвнг(А)-LS-ХЛ	2	КВББШвнг(А)-LS-ХЛ	4	КГВВнг(А)	5	КПГВББВ-ХЛ	5
ВБШвнг(А)-ХЛ	2	КВББШвнг(А)-ХЛ	4	КГВВнг(А)-FRLS	5	КПГВВ	5
ВБШв-ХЛ	2	КВББШв-ХЛ	3	КГВВнг(А)-LS	5	КПГВВнг(А)	5
ВВГ	2	КВВ	17	КГВВнг(А)-ХЛ	5	КПГВВнг(А)-FRLS	5
ВВГэнг(А)	2	КВВГ	3	КГВВ-ХЛ	5	КПГВВнг(А)-LS	5
ВВГэнг(А)-ХЛ	2	КВВГз	3	КГВЭВ	5	КПГВВнг(А)-ХЛ	5
ВВГз-ХЛ	2	КВВГз	3	КГВЭВнг(А)	5	КПГВВ-ХЛ	5
ВВГнг(А)	2	КВВГэнг(А)	3	КГВЭВнг(А)-FRLS	5	КПГВЭВ	5
ВВГнг(А)	2	КВВГэнг(А)-LS	4	КГВЭВнг(А)-LS	5	КПГВЭВнг(А)	5
ВВГнг(А)-FRLS	2	КВВГэнг(А)-LS-ХЛ	4	КГВЭВнг(А)-ХЛ	5	КПГВЭВнг(А)-FRLS	5
ВВГнг(А)-LS	2	КВВГэнг(А)-ХЛ	4	КГВЭВ-ХЛ	5	КПГВВнг(А)-ХЛ	5
ВВГнг(А)-LS	2	КВВГз-ХЛ	3	КГПЭПнг(А)-FRHF	6	КПГВЭВ	5
ВВГнг(А)-LS-ХЛ	2	КВВГнг(А)	3	КГПЭПнг(А)-HF	6	КПГВЭВнг(А)	5
ВВГнг(А)-ХЛ	2	КВВГнг(А)-FRLS	4	КИФБП-230	13	КПГВЭВнг(А)-FRLS	5
ВВГ-П	2	КВВГнг(А)-LS	4	КМВ	7	КПГВЭВнг(А)-LS	5
ВВГ-Пнг(А)	2	КВВГнг(А)-LS	4	КММ	18	КПГВЭВнг(А)-ХЛ	5
ВВГ-Пнг(А)	2	КВВГнг(А)-LS-ХЛ	4	КМПВ	14	КПГВЭВ-ХЛ	5
ВВГ-Пнг(А)-LS	2	КВВГнг(А)-ХЛ	4	КМПвВнг(А)-FRLS	14	КПГВЭБ-ХЛ	5
ВВГ-Пнг(А)-LS	2	КВВГ-П	4	КМПвВЭнг(А)-FRLS	14	КПЛБП-90	12
ВВГ-Пнг(А)-LS-ХЛ	2	КВВГ-Пнг (А)	4	КМПвВЭнг(А)-FRLS	14	КПЛМ	13
ВВГ-Пнг(А)-ХЛ	2	КВВГ-Пнг(А)-LS	4	КМПвнг(А)-LS	14	КПЛМУ	13
ВВГ-П-ХЛ	2	КВВГ-Пнг(А)-LS-ХЛ	4	КМПВЭ	14	КПоПэнг(А)-FRHF-LOCA	4
ВВГ-ХЛ	2	КВВГ-Пнг(А)-ХЛ	4	КМПВЭ-1	14	КПоПэнг(А)-HF-LOCA	4
ВВГЭ	2	КВВГ-ХЛ	4	КМПВЭВ	14	КПоЕПэнг(А)-FRHF-LOCA	4
ВВГЭэнг(А)	2	КВВГЭ	3	КМПвВнг(А)-FRLS	14	КПоЕПэнг(А)-HF-LOCA	4
ВВГЭэнг(А)-ХЛ	2	КВВГэнг(А)	3	КМПвВЭнг(А)-LS	14	КПпБК-120	12
ВВГЭз-ХЛ	2	КВВГэнг(А)-LS	4	КМПвВЭнг(А)-FRLS	14	КПпБК-130	12
ВВГЭнг(А)	2	КВВГЭэнг(А)-LS-ХЛ	4	КМПвВЭнг(А)-FRLS	14	КПпБП-120	12
ВВГЭнг(А)	2	КВВГЭнг(А)-ХЛ	4	КМПвнг(А)-LS	14	КПпБП-130	12
ВВГЭнг(А)-FRLS	2	КВВГЭз-ХЛ	3	КМПВЭ	14	КППГнг(А)-FRHF	4
ВВГЭнг(А)-LS	2	КВВГэнг(А)	3	КМПВЭ-1	14	КППГнг(А)-HF	4
ВВГЭнг(А)-LS	2	КВВГэнг(А)-FRLS	4	КМПВЭВ	14	КППГЭнг(А)-FRHF	4
ВВГЭнг(А)-LS-ХЛ	2	КВВГэнг(А)-LS	4	КМПВЭ-1	14	КППГЭнг(А)-HF	4
ВВГЭнг(А)-ХЛ	2	КВВГэнг(А)-LS-ХЛ	4	КМПВЭВ	14	КПпЛБК-120	12
ВВГЭ-ХЛ	2	КВВГэнг(А)-ХЛ	4	КМПВЭВ	14	КПпЛБК-130	12
ВКБШв	2	КВВГэнг(А)	3	КМПВЭВ	14	КПпЛБК-140	12
ВКБШвнг(А)	2	КВВГэнг(А)-FRLS	4	КМПВЭ-1	14	КПпЛБП-120	12
		КВВГэнг(А)-LS	4	КМПВЭВ	14	КПпЛБП-130	12
		КВВГэнг(А)-LS-ХЛ	4	КМПВЭВнг(А)-LS	14	КПпЛБП-140	12
		КВВГэнг(А)-ХЛ	4	КМПВЭнг(А)-LS	14	КПпЛпБК-120	12
		КВВГ-ХЛ	3	КПБК-90	12	КПпЛпБК-130	12
		КВВГЭ	3				
		КВВГэнг(А)	3				
		КВВГэнг(А)-LS	4				
		КВВГэнг(А)-LS-ХЛ	4				
		КВВГэнг(А)-ХЛ	4				
		КВВГ-ХЛ	3				
		КВВГЭ	3				
		КВВГэнг(А)	3				
		КВВГэнг(А)-LS	4				
		КВВГэнг(А)-LS-ХЛ	4				
		КВВГэнг(А)-ХЛ	4				
		КВВГ-ХЛ	3				
		КВВГЭ	3				
		КВВГэнг(А)	3				
		КВВГэнг(А)-LS	4				
		КВВГэнг(А)-LS-ХЛ	4				
		КВВГэнг(А)-ХЛ	4				
		КВВГ-ХЛ	3				
		КВВГЭ	3				
		КВВГэнг(А)	3				
		КВВГэнг(А)-LS	4				
		КВВГэнг(А)-LS-ХЛ	4				
		КВВГэнг(А)-ХЛ	4				
		КВВГ-ХЛ	3				
		КВВГЭ	3				
		КВВГэнг(А)	3				
		КВВГэнг(А)-LS	4				
		КВВГэнг(А)-LS-ХЛ	4				
		КВВГэнг(А)-ХЛ	4				
		КВВГ-ХЛ	3				
		КВВГЭ	3				
		КВВГэнг(А)	3				
		КВВГэнг(А)-LS	4				
		КВВГэнг(А)-LS-ХЛ	4				
		КВВГэнг(А)-ХЛ	4				
		КВВГ-ХЛ	3				
		КВВГЭ	3				
		КВВГэнг(А)	3				
		КВВГэнг(А)-LS	4				
		КВВГэнг(А)-LS-ХЛ	4				
		КВВГэнг(А)-ХЛ	4				
		КВВГ-ХЛ	3				
		КВВГЭ	3				
		КВВГэнг(А)	3				
		КВВГэнг(А)-LS	4				
		КВВГэнг(А)-LS-ХЛ	4				
		КВВГэнг(А)-ХЛ	4				
		КВВГ-ХЛ	3				
		КВВГЭ	3				
		КВВГэнг(А)	3				
		КВВГэнг(А)-LS	4				
		КВВГэнг(А)-LS-ХЛ	4				
		КВВГэнг(А)-ХЛ	4				
		КВВГ-ХЛ	3				
		КВВГЭ	3				
		КВВГэнг(А)	3				
		КВВГэнг(А)-LS	4				
		КВВГэнг(А)-LS-ХЛ	4				
		КВВГэнг(А)-ХЛ	4				
		КВВГ-ХЛ	3				
		КВВГЭ	3				
		КВВГэнг(А)	3				
		КВВГэнг(А)-LS	4				
		КВВГэнг(А)-LS-ХЛ	4				
		КВВГэнг(А)-ХЛ	4				
		КВВГ-ХЛ	3				
		КВВГЭ	3				
		КВВГэнг(А)	3				
		КВВГэнг(А)-LS	4				
		КВВГэнг(А)-LS-ХЛ	4				
		КВВГэнг(А)-ХЛ	4				
		КВВГ-ХЛ	3				
		КВВГЭ	3				
		КВВГэнг(А)	3				
		КВВГэнг(А)-LS	4				
		КВВГэнг(А)-LS-ХЛ	4				
		КВВГэнг(А)-ХЛ	4				
		КВВГ-ХЛ	3				
		КВВГЭ	3				
		КВВГэнг(А)	3				
		КВВГэнг(А)-LS	4				
		КВВГэнг(А)-LS-ХЛ	4				
		КВВГэнг(А)-ХЛ	4				
		КВВГ-ХЛ	3				
		КВВГЭ	3				
		КВВГэнг(А)	3				
		КВВГэнг(А)-LS	4				
		КВВГэнг(А)-LS-ХЛ	4				
		КВВГэнг(А)-ХЛ	4				
		КВВГ-ХЛ	3				
		КВВГЭ	3				
		КВВГэнг(А)	3				
		КВВГэнг(А)-LS	4				
		КВВГэнг(А)-LS-ХЛ	4				
		КВВГэнг(А)-ХЛ	4				
		КВВГ-ХЛ	3				
		КВВГЭ	3				
		КВВГэнг(А)	3				
		КВВГэнг(А)-LS	4				
		КВВГэнг(А)-LS-ХЛ	4				
		КВВГэнг(А)-ХЛ	4				
		КВВГ-ХЛ	3				
		КВВГЭ	3				
		КВВГэнг(А)	3				
		КВВГэнг(А)-LS	4				
		КВВГэнг(А)-LS-ХЛ	4				
		КВВГэнг(А)-ХЛ	4				
		КВВГ-ХЛ	3				
		КВВГЭ	3				
		КВВГэнг(А)	3				
		КВВГэнг(А)-LS	4				
		КВВГэнг(А)-LS-ХЛ	4				
		КВВГэнг(А)-ХЛ	4				
		КВВГ-ХЛ	3				
		КВВГЭ	3				
		КВВГэнг(А)	3				
		КВВГэнг(А)-LS	4				
		КВВГэнг(А)-LS-ХЛ	4				
		КВВГэнг(А)-ХЛ	4				
		КВВГ-ХЛ	3				
		КВВГЭ	3				
		КВВГэнг(А)	3				
		КВВГэнг(А)-LS	4				
		КВВГэнг(А)-LS-ХЛ	4				
		КВВГэнг(А)-ХЛ	4				
		КВВГ-ХЛ	3				
		КВВГЭ	3				
		КВВГэнг(А)	3				
		КВВГэнг(А)-LS	4				
		КВВГэнг(А)-LS-ХЛ	4				
		КВВГэнг(А)-ХЛ	4				
		КВВГ-ХЛ	3				
		КВВГЭ	3				
		КВВГэнг(А)	3				
		КВВГэнг(А)-LS	4				
		КВВГэнг(А)-LS-ХЛ	4				
		КВВГэнг(А)-ХЛ	4				
		КВВГ-ХЛ	3				
		КВВГЭ	3				
		КВВГэнг(А)	3				
		КВВГэнг(А)-LS	4				
		КВВГэнг(А)-LS-ХЛ	4				
		КВВГэнг(А)-ХЛ	4				
		КВВГ-ХЛ	3				
		КВВГЭ	3				
		КВВГэнг(А)					

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

МАРКА	СТР	МАРКА	СТР	МАРКА	СТР	МАРКА	СТР
КПпЛпБК-140	12	КПЭПнг(А)-FRHF	6	КуППнг(Д)-HF	16	МКЭКШвМнг(А)	7
КПпЛпБП-120	12	КПЭПнг(А)-HF	6	КуППнг(Д)-HF-ХЛ	16	МКЭКШвМнг(А)-FRHF	8
КПпЛпБП-130	12	КПЭТИнг(В)- HF-LOCA	16	КУПсЭВнг(А)-FRLS	6	МКЭКШвМнг(А)-FRLS	8
КПпЛпБП-140	12	КПЭТИнг(В)-FRHF -LOCA	17	КУПсЭВнг(А)-LS	6	МКЭКШвМнг(А)-HF	7
КПпФБК-120	12	КСТППнг(А)-FRHF-LOCA	7	КУПсЭПнг(А)-FRHF	6	МКЭКШвМнг(А)-LS	7
КПпФБК-130	12	КСТППнг(А)-HF-LOCA	7	КУПсЭПнг(А)-HF	6	МКЭКШвнг(А)	7
КПпФБК-140	12	КСТПЭПнг(А)-FRHF-LOCA	7	КУПсЭПнг(А)-HF-ХЛ	6	МКЭКШвнг(А)-FRHF	8
КПпФБП-120	12	КСТПЭПнг(А)-HF-LOCA	7	КУПЭВ	6	МКЭКШвнг(А)-FRLS	8
КПпФБП-130	12	КуВВ	15	КУПЭВнг(А)	6	МКЭКШвнг(А)-HF	7
КПпФБП-140	12	КуВВнг(Д)	16	КУПЭВнг(А)-FRLS	6	МКЭКШвнг(А)-LS	7
КПсПБК-120	12	КуВВнг(А)	15	КУПЭВнг(А)-LS	6	МКЭШ	7
КПсПБК-130	12	КуВВнг(А)-LS	15	КУПЭВнг(А)-LS-ХЛ	6	МКЭШВ	7
КПсПБП-120	12	КуВВнг(А)-ХЛ	15	КУПЭВнг(А)-ХЛ	6	МКЭШВМ	7
КПсПБП-130	12	КуВВ-ХЛ	15	КУПЭВ-П	6	МКЭШВМнг(А)	7
КПсПЛБК-120	12	КУВЭВнг(А)-LS	5	КУПЭВ-Пн	6	МКЭШВМнг(А)-FRHF	7
КПсПЛБК-130	12	КУВЭВнг(А)-LS	5	КУСГЭнг(В)-HF-LOCA	6	МКЭШВМнг(А)-FRLS	7
КПсПЛБП-120	12	КУГВВ	5	М		МКЭШВМнг(А)-HF	7
КПсПЛБП-130	12	КуГВВ	15	МГДПО	7	МКЭШВМнг(А)-LS	7
КПсПЛБК-120	12	КуГВВнг(Д)	16	МГДПЭО	7	МКЭШВнг(А)	7
КПсПЛБК-130	12	КуГВВнг(А)	15	МГШВ	7	МКЭШВнг(А)-FRHF	7
КПсПЛБП-120	12	КУГВВнг(А)-FRLS	5	МГШВ-1	7	МКЭШВнг(А)-FRLS	7
КПсПЛБП-130	12	КУГВВнг(А)-LS	5	МГШВЭ	7	МКЭШВнг(А)-HF	7
КПсПнБК-120	12	КуГВВнг(А)-LS	15	МГШВЭ-1	7	МКЭШВнг(А)-LS	7
КПсПнБК-130	12	КуГВВнг(А)-ХЛ	16	МГШВЭВ	7	МЛП	8
КПсПнБП-120	12	КуГВВ-ХЛ	15	МГШВЭВ-1	7	МЛПЭ	8
КПсПнБП-130	12	КУГВВЭ	5	МДПО	7	МЛТП	8
КПсПнЛБК-120	12	КУГВВЭнг(А)-FRLS	5	МДПЭО	7	МЛТПЭ	8
КПсПнЛБК-130	12	КУГВВЭнг(А)-LS	5	МККШВ	8	МПКМ	8
КПсПнЛБК-140	12	КУГВВЭ	5	МККШВМ	8	МПКМУ	8
КПсПнЛБП-120	12	КУГВВЭнг(А)-FRLS	5	МККШвМнг(А)	8	МПКМУЭ	8
КПсПнЛБП-130	12	КУГВВЭнг(А)-LS	5	МККШвМнг(А)-FRHF	8	МПКМЭ	8
КПсПнЛБ-120	12	КуГППнг(А)-HF	16	МККШвМнг(А)-FRLS	8	МПМ	8
КПсПнЛБ-130	12	КуГППнг(А)-HF-ХЛ	16	МККШвМнг(А)-HF	8	МПМУ	8
КПсПнЛБ-140	12	КуГППнг(Д)-HF	16	МККШвМнг(А)-LS	8	МПМУЭ	8
КПсПнЛБ-150	12	КуГППнг(Д)-HF-ХЛ	16	МККШвнг(А)	8	МПМЭ	8
КПсПнЛБК-120	12	КУГППнг(А)-FRHF	6	МККШвнг(А)-FRHF	8	МПО	8
КПсПнЛБК-130	12	КУГППнг(А)-HF	6	МККШвнг(А)-FRLS	8	МПОУ	8
КПсПнЛБ-120	12	КУГППЭнг(А)-FRHF	6	МККШвнг(А)-HF	8	МПОУЭ	8
КПсПнЛБ-130	12	КУГППЭнг(А)-HF	6	МККШвнг(А)-LS	8	МПОЭ	8
КПсПнЛБ-140	12	КУГППЭнг(А)-FRHF	6	МКШ	7	МСТП	8
КПсПнФБК-120	12	КУГППЭПнг(А)-HF	6	МКШВ	7	МСТП-FRHF-LOCA	9
КПсПнФБК-130	12	КУГППЭПнг(А)-FRHF	6	МКШВМ	7	МСТП-HF-LOCA	9
КПсПнФБК-140	12	КУГППЭПнг(А)-HF	6	МКШВМнг(А)	7	МСТПЛ	8
КПсПнФБП-120	12	КУГППЭПнг(А)-FRHF	6	МКШВМнг(А)-FRHF	7	МСТПЭ	8
КПсПнФБП-130	12	КУГППЭПнг(А)-HF	6	МКШВМнг(А)-FRLS	7	МСТПЭ-FRHF-LOCA	9
КПсПнФБП-140	12	КУГППЭПнг(А)-FRHF	6	МКШВнг(А)	7	МСТПЭ-HF-LOCA	9
КПуГВВ	16	КУГЭППнг(А)-HF	6	МКШВнг(А)-FRHF	7	Н	
КПуГВВнг(Д)	16	КУГЭППнг(А)-FRHF	6	МКШВнг(А)-FRLS	7	НВ	9
КПуГВВнг(А)	15	КУГЭППнг(А)-HF	6	МКШВнг(А)-HF	7	НВМ	9
КПуГВВнг(А)-ХЛ	16	КУГЭППЭПнг(А)-FRHF	6	МКШВнг(А)-LS	7	НВМЭ	9
КПуГВВ-ХЛ	15	КУГЭППЭПнг(А)-HF	6	МКШВнг(А)	7	НВЭ	9
КПуГППнг(А)-HF	16	КУГЭППЭПнг(А)-HF	6	МКШВнг(А)-FRHF	7	НВЭВ	9
КПуГППнг(А)-HF-ХЛ	16	КУПВ	5	МКШВнг(А)-FRLS	7	НВЭВнг (А)-LS	9
КПуГППнг(Д)-HF	16	КУПВ-П	5	МКШВнг(А)-HF	7	П	
КПуГППнг(Д)-HF-ХЛ	16	КУПВ-Пм	5	МКШВнг(А)-LS	7	ПБПнг(А)-FRHF	3
КПуГППнг(А)-HF	16	КУПВ-Пн	5	МКШМ	7		
КПЭЛМ	13	КуППнг(А)-HF	16	МКЭКШв	7		
КПЭЛМУ	13	КуППнг(А)-HF-ХЛ	16	МКЭКШвМ	7		

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

МАРКА	СТР	МАРКА	СТР	МАРКА	СТР	МАРКА	СТР
ПБПнг(А)-HF	3	ППГ-Пнг(А)-FRHF	3	ПуГнг(А)-ХЛ	15	PK 50-7-11	18
ПВ1	14	ППГЭнг(А)-FRHF	3	ПуГ-ХЛ	15	PK 50-7-15	18
ПВ3	14	ППГЭнг(А)-HF	3	ПуГнг(Д)-HF	16	PK 50-9-11	18
ПВ4	14	ППТ-В-100	17	ПуГнг(Д)-HF-ХЛ	16	PK 50-9-12	18
ПвБПнг(А)-FRHF	3	ППТ-В-100	17	ПуГнг(А)-HF	16	PK 75-13-11	18
ПвВГнг(А)-FRLS	3	ПуВ	15	ПуГнг(А)-HF-ХЛ	16	PK 75-4-11	18
ПВДП	17	ПуВВ	15	ПуГПнг(Д)-HF	16	PK 75-4-12	18
ПВДП	17	ПуВВнг(Д)	15	ПуГПнг(Д)-HF-ХЛ	16	PK 75-4-15	18
ПВЛТТ-1	18	ПуВВнг(А)	15	ПуГПнг(А)-HF	16	PK 75-4-16	18
ПВЛТТЭ-1	18	ПуВВнг(А)-LS	15	ПуГПнг(А)-HF-ХЛ	16	PK 75-7-11	18
ПВМП-2	9	ПуВВнг(А)-ХЛ	15	ПуПнг(Д)-HF	16	PK 75-7-12	18
ПВМП-2,5	9	ПуВВ-ХЛ	15	ПуПнг(Д)-HF-ХЛ	16	PK 75-7-15	18
ПВМП-4	9	ПуВнг(Д)	15	ПуПнг(А)-HF	16	PK 75-7-16	18
ПвПГнг(А)-FRHF	3	ПуВнг(А)	15	ПуПнг(А)-HF-ХЛ	16	PK 75-9-13	18
ПвПГнг(А)-FRHF-LOCA	3	ПуВнг(А)-LS	15	ПуПнг(Д)-HF	16	РПШк	17
ПвПГнг(А)-HF	3	ПуВнг(А)-ХЛ	15	ПуПнг(Д)-HF-ХЛ	16	РПШЭк	17
ПвПГнг(А)-HF-LOCA	3	ПуВ-ХЛ	15	ПуПнг(А)-HF	16	РПШЭМк	17
ПвПГ-Пнг(А)-FRHF	3	ПуГВ	15	ПуПнг(А)-HF-ХЛ	16	С	
ПвПГЭнг(А)-FRHF	3	ПуГВВ	15	Р		СЭК	18
ПвПГЭнг(А)-FRHF-LOCA	3	ПуГВВнг(Д)	15	РВШЭ-1	18	СЭК-1	18
ПвПГЭнг(А)-HF-LOCA	3	ПуГВВнг(А)	15	РВШЭ-5	18	Т	
ПДПВ	17	ПуГВВнг(А)-LS	15	PK 50-11-11	18	ТСКВ	18
ПДПВМ	17	ПуГВВнг(А)-ХЛ	15	PK 50-11-13	18	ТСКВ-1	18
ППВМ	17	ПуГВВ-ХЛ	15	PK 50-2-11	18	Ш	
ППВП	17	ПуГВнг(Д)	15	PK 50-2-13	18	штл	18
ППГнг(А)-FRHF	3	ПуГВнг(А)	15	PK 50-2-16	18	Э	
ППГнг(А)-HF	3	ПуГВнг(А)-LS	15	PK 50-3-13	18	ЭПОКС	10

Продукция предприятия соответствует требованиям государственных стандартов и технических условий, что подтверждено протоколами испытаний и соответствующими сертификатами.

АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» имеет лицензии на конструирование и изготовление кабельной продукции для ядерных установок АС и изготовление кабельной продукции для сооружений и комплексов с ИЯР.

Кабельная продукция, подлежащая обязательной сертификации на основании Приказа №277 от 21.07.2017 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, имеет сертификаты соответствия, подтверждающие выполнение требований безопасности в области использования атомной энергии.

Сертификат соответствия СДС «Электронсерт» удостоверяет, что система менеджмента качества, распространяющаяся на производство кабельной продукции, соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 0015-002-2020, что даёт право выполнять заказы для нужд Министерства Обороны.

Свидетельства Российского Морского Регистра Судоходства о соответствии системы контроля качества изготовителя и о типовом одобрении кабелей малогабаритных типа КМПВ, позволяет использовать их на морских судах.

Кабельная продукция, производимая АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ», соответствует требованиям безопасности, установленным Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (№123 ФЗ от 22.07.2008г.).

Система менеджмента АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» сертифицирована на соответствие требованиям:

- ISO 9001:2015;
- ГОСТ Р ИСО 9001-2015;
- ГОСТ Р ИСО 14001-2016;
- ГОСТ Р ВВ 0015-002-2020

что подтверждено соответствующими сертификатами.



**Кабель
без опасности**
составная инициатива



Информация, приведенная в данном издании, не является публичной офертой, определяемой положением статьи 437 ГК РФ. Технические характеристики кабелей приведены в качестве справочного материала и носят исключительно информационный характер. В связи с постоянно идущим на предприятии процессом совершенствования технологий и расширения ассортимента производимой продукции, конструкции и технические характеристики изделий могут меняться. По всем интересующим вас вопросам вы можете обратиться к нашим специалистам.

Издание 11-е. 2025г.



142103, Россия,
Московская область,
г.о. Подольск,
ул. Бронницкая, дом 11

Отдел продаж
8 (800) 302 78 83
office@podolskkabel.ru
podolskkabel.ru